

Uzupełnienie od Zamawiającego:

1. Zamawiający przekazuje parametry urządzeń klimatyzacyjnych

- jednostki zewnętrznej VRF
- jednostek wewnętrznych
- układy JW1 i JW2

W ofercie należy przewidzieć w pomieszczeniu -1.32 – Rozdzielnica oraz -1.28A Pomieszczenie IT urządzenia klimatyzacyjne typu split o mocy chłodniczej 5,2 kW i parametrach zawartych w załączniku. Jw1 jw2

Jednostki zewnętrzne i wewnętrzne zlokalizowano na rysunku. Przewidzieć zasilanie elektryczne kabel YnDY 3x2,5 mm² w ilości 100 mb ora zabezpieczenia elektryczne.

Skropliny JW1 wpiąć do pionu kanalizacyjnego PK3 a JW2 wpiąć do pionu kanalizacyjnego PK9 grawitacyjnie lub przez pompkę skroplin. Przewody chłodnicze oraz elektryczne prowadzić w korycie instalacyjnym perforowanym lub rurkach osłonowych.