

Uszczegółowienie Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż w wycenie należy przyjąć dwie kurtyny powietrzne elektryczne zlokalizowane przy wejściu głównym (wskazane w architekturze) o szerokości 2x2m. Moc grzewcza 15 kW, wydajność 4500 m³/h, kolor kurtyn do uzgodnienia na etapie wniosku materiałowego.

Uwzględnić podłączenie elektryczne z rozdzielni głównej 2xYKY 5x6 mm² oraz dwa zabezpieczenia elektryczne przeciążeniowo – zwarciovowe. Przyjąć dwa sterowniki ściennie wraz z okablowaniem i podłączeniem. Montaż w miejscu uzgodnionym z Użytkownikiem.