

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
(SPECYFIKACJA TECHNICZNA)**

**„Dostawa pomp zatapialnych”**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi / Podać	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
<b>I. INFORMACJE OGÓLNE:</b>			
1.	Producent.	podać	
2.	Typ/model.	podać	
3.	Gwarancja	podać	
<b>II. WYMAGANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:</b>			
1.	wydajność minimum 250l/s	podać	
2.	wysokość podnoszenia $\geq 17m$	podać	
3.	nominalna moc silnika 60kW	podać	
4.	pompa w wykonaniu wzmocnionym o zwiększonej odporności na ścieranie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• właściwości obudowy – żeliwo minimum szare GG 25,</li> <li>• wirnik utwardzony - stopem stali kwasoodpornej,</li> <li>• stożek ssawny - żeliwny chromem utwardzony</li> </ul>	TAK, podać	
5.	wirnik śrubowo-odśrodkowy o wolnym przelocie minimum 144mm	podać	
<b>III. WYPOSAŻENIE:</b>			
1.	Adapter, który będzie umożliwiał prawidłową pracę pomp na istniejącej stopie sprzęgającej	TAK	
<b>IV. DOKUMENTACJA:</b>			
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim, dokumenty niezbędne - dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty szacunkowej – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem, spowoduje odrzucenie oferty szacunkowej.