

Do wszystkich uczestników postępowania ZP/36/2021

Łódź, 11 czerwca 2021

Sygnatura: ZP/36/2021

Sprawa: **Dotyczy postępowania: „Przebudowa stacji transformatorowej SO4 na terenie CKD Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”.**

Działając w oparciu art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytania i odpowiedzi

1. W przypadku zastosowania pojedynczej stacji tymczasowej lub innego rozwiązania zapewniającego pracę stacji podczas remontu jak Zamawiający zamierza rozliczać pozycje numer 1 w kosztorysie?

Odpowiedź: Zmodyfikowano kosztorys nakładczy w powyższym zakresie – załącznik nr 2.2 do SWZ – kosztorys elektryczny.

2. Kto ponosi koszty dopuszczeń do prac energetycznych w stacji SO-4 i C-14?

Odpowiedź: Wykonawca ponosi koszty dopuszczeń do stacji SO4 oraz wyłączeń w stacji C14.

3. Czy zamawiający w przypadku ustawienia jednej stacji trafo, dopuszcza zastosowanie muf na kablach SN celem przedłużenia kabli?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie mufy kablowej SN-15kV.

Michał Marek

Zastępca Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi