



*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 3

Dotyczy: postępowania nr 281/2020/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Wymiana paneli podłogowych na wykładzinę winylową na Auli Karmazynowej w budynku Centrum Konferencyjnego przy ul. Dybowskiego 11 Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie”.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

Po odbytej wizji domniemamy, że konstrukcja podestów wykonana jest z drewna obłożona płytami OSB, co uniemożliwia wykonanie wylewek samopoziomujących.

Prosimy o udzielenie informacji czy w związku z tym faktem Inwestor przewiduje zmianę materiału wykończeniowego podłogi lub technologii przygotowania podłoża pod LVT.

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie przewiduje zmiany materiału wykończeniowego. Należy przed ułożeniem paneli LVT poszpachlować powierzchnię.

Z poważaniem
KANGLERZ

mgr inż. Bogusław Stęca