

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum

Warszawa, dnia 27.03.2024 r.

Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4

NIP 5260001312 REGON: 000860582



Sygn. ZN.26.1.3.2024

dot. Postępowania na „Dostawę i uruchomienie dwóch fabrycznie nowych central wentylacyjnych”

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej:

Pytanie 1

Proszę o doprecyzowanie jaka jest dokładna wielkość nawilżacza oraz długość lancy parowej.

Odpowiedź

Zgodnie z pkt 4 Rozdziału II SWZ Opis przedmiotu zamówienia, lance parowe powinny zostać dobrane przez Wykonawcę, do wielkości kanału (możliwość doboru w trakcie wizji lokalnej).

Pytanie 2

Proszę o informację czy w ramach gwarancji należy wycenić serwisy centrali wentylacyjnej.

Jeżeli tak to czy wraz z kosztem serwisów uwzględnić koszt filtrów do wymiany (materiały eksploatacyjne).

Odpowiedź

W ramach założonej oferty, Wykonawca nie powinien wyceniać serwisów centrali wentylacyjnej, jak również związanych z tym materiałów eksploatacyjnych.