

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr **40017154 Dostawa, zakup, montaż i demontaż regulatorów, rozdzielnic AKPiA – część 3**

**Pytania:**

1. Czy dopuszczają Państwo rozwiązanie w oparciu o regulację PI, skoro taka jest powszechnie stosowana w dedykowanych regulatorach ciepłowniczych.

**Odpowiedzi:**

Ad 1) Zamawiający dopuszcza tylko regulację ekwitermiczną (pogodową).

Gdańsk, dnia 08.05.2023 r.