



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI



Dziekan

**Zamawiający:
Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk**

Gdańsk, dnia 12.12.2022 r.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) pn. „Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych laboratorium wizualno-fonicznego w pomieszczeniu nr 728 budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Narutowicza 11/12”, nr CRZP/317/009/R/22, ZP/76/WETI/22, ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00466869/01.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Proszę podać wymagany maksymalny poziom tła akustycznego (noise floor) dla studia i reżyserni.

Odpowiedź: Zalecany poziom tła nie powinien przekraczać 30dB dla reżyserki i 25dB dla części nagraniowej. Noise floor zalecany do realizacji to przynajmniej -60dBFS.

Pytanie 2: Czy wartość czasu pogłosu dla reżyserni ma odpowiadać zalecany wartościom dla pomieszczeń typu "control room"?

Odpowiedź: Zalecane jest uzyskanie charakterystyki zbliżonej dla pomieszczeń typu "control room" w dopuszczalnych odchyleniach zalecanych dla pomieszczeń mieszanych (mowa, muzyka).

Pytanie 3: Czy komunikacja audiowizualna na drodze studio - reżysernia może odbywać się wyłącznie przy pomocy stosowanego sprzętu audio - video?

Odpowiedź: Komunikacja wizualna ma się odbywać przy zachowaniu okna reżyserki a foniczna przy wykorzystaniu sprzętu audio. Dodatkowy system kamer opisany w dokumencie jest przeznaczony do innego celu.

Pytanie 4: Czy okna w ścianach zewnętrznych w reżyserni i studiu mogą ulec całkowitemu zaciemnieniu?

Odpowiedź 4: Zalecany jest swobodny dostęp do okna.

Pytanie 5: Czy istniejąca instalacja CO (kaloryfery) jest przewidziana do zachowania?

Tak, istniejąca instalacja CO powinna być zachowana.

Pytanie 6: Proszę podać budowę ścian działowych pomiędzy istniejącym studiem, reżysernią a wszystkimi pomieszczeniami otaczającymi.

Odpowiedź: Pomiedzy studiem a reżysernią jest pustak otynkowany pokryty wygłuszającymi płytami styropianowymi. Pomiedzy reżysernią, a pokojem 730 jest gipsokarton pokryty płytami styropianowymi. Pomiedzy pokojem 728 a 726 jest pustak pokryty płytami styropianowymi.

Proszę podać z czego wykonana jest ściana pomiędzy studiem a reżysernią.

Odpowiedź: Pustak. Zaleca się montaż maty wygłuszającej obustronnie. Ściankę zachować.

Pytanie 7. Proszę podać przewidywany maksymalny poziom dźwięku w studio.

Odpowiedź: Przewidywany poziom to 80dB, jednak ze względu, że jest to placówka dydaktyczna, może dochodzić do 120 dB.

Działając na podstawie art. 286 ust. 7 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmiany wprowadzone do treści SWZ, dokonane na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, w następującym zakresie:

I. W Rozdziale XVIII ust. 1 SWZ Termin związania ofertą

Było:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: 13.01.2023 r.

Po zmianie jest:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: 01.02.2023 r.

II. W Rozdziale XX SWZ Sposób oraz termin składania ofert i otwarcia ofert

1. Termin i sposób złożenia oferty:

Było:

- 1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania - w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	15.12.2022 r.	do godz.	10.00
----------------	----------------------	-----------------	--------------

Po zmianie jest:

- 1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania - w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	03.01.2023 r.	do godz.	10.00
----------------	----------------------	-----------------	--------------

III. W Rozdziale XX SWZ Sposób oraz termin składania ofert i otwarcia ofert

2. Termin i sposób otwarcia ofert:

Było:

- 1) Otwarcie ofert nastąpi:

w dniu	15.12.2022 r.	o godz.	10.15
---------------	----------------------	----------------	--------------

Po zmianie jest:

- 1) Otwarcie ofert nastąpi:

w dniu	03.01.2022 r.	o godz.	10.15
---------------	----------------------	----------------	--------------

Powyższe pytania i wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ oraz mają moc wiążącą dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Dziękuję

prof. dr hab. inż. Jacek Jędrzejewski