


Funkcja pracy aparatów: Grzewczo-wentylacyjna  
 Temperatura wewnętrzna : 20 [C]  
 Temperatura zewnętrzna : -20 [C]  
 Przewidywana ilość wymian :  
 Ilość powietrza świeżego : 6200 [m3]  
 Zapotrzebowanie ciepła: 90 [kW]  
 Rodzaj nagrzewnicy: Lamelowa- Cu/Al  
 Czynnik grzewczy [C]: 45/30; glikol 35  
 Wykonanie: Standard  
 Pozycja pracy aparatów: Ścienne  
 Zasilanie: trójfazowe




## TERM-3-GL-L-III-K-AC/4T + SC-3




Moc aparatu 90 [kW], Wydajność 9450 [m3/h], Rzędy III, Masa 105 [kg]

Głośność pracy - 66,5 dB(A) - poziom ciś. akust. z odl. 5 m  
 z uwzgl. zdolności pochłaniania pomieszczenia A=300 m2 i wsp. kierunkowego Q=2

### Wykonanie podstawowe



### Wykonanie z elementami dodatkowymi filtrem i przepustnicami powietrza obiegowego



Wielkość aparatu	Wielkość skrzynki	□A [mm]	Lm [mm]	Lmax [mm]	Masa [kg]	
					SC wykonanie podstawowe	SC wykonanie z filtrem i przepustnicami
TERM-0	SC-0	470	310	830	19	28
TERM-1	SC-1	520	310	930	23	35
TERM-2	SC-2	660	410	1040	30	44
TERM-3	SC-3	720	510	1315	36	54
TERM-4	SC-4	810	610	1465	41	63

## AUTOMATYKA

Skrzynka zasilająco-strerująca: ZS-1/1

Termostat: RT

Siłownik przepustnicy: NE-4

1 szt.

1 szt.

1 szt.

Siłownik + zawór: MV + V32-110 r.ciągła

Termostat przeciw zamrożeniowy: TPZ2

1

1

szt.

szt.



SYZYMAŃSKI, NOWAKOWSKI Sp.j.  
 08-500 Ryki, ul. Lubelska 31  
 tel. 0-81 883-56-00 fax. 0-81 883-56-09

## KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Producent zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towarów. Dane zawarte w ofercie dotyczące mas, wymiarów, a także rysunków podają wartości przybliżone o ile nie stwierdzono wyraźnie, że są gwarantowane.

Funkcja aparatów		Grzewczo-wentylacyjna		-		OPRACOWAŁ	Osoba	Maciej Tumidajski	
Moc obliczeniowa		90		[kW]			Firma	JUWENT Śląsk Sp. z o.o.	
Moc dobranych aparatów		90		[kW]			Adres	Katowice	
Zasilanie		400		[V]			Kontakt	32 259 91 05; katowice@juwentslask.com.pl	
Pozycja pracy		Ścienne		-		DANE KLIENTA	Osoba	-	
Rodzaj nagrzewnicy		Lamelowa-Cu/Al		-			Firma	-	
Obiekt	Kotłownia Rydułtowy						Adres	-	
Nr oferty	-	Oznac.	AGW-1/-	Data opracowania	2020-08-11		Kontakt	-	