

LEGENDA

Instalacja kontroli dostępu

- KD.1.1 — kontrola dostępu jednostronna, 1 x czytnik zbliżeniowy, 1 x kontaktron, 1 x elektr. rewersyjny, przycisk wyj, wyposażenie według schematu
- KD.1 K-D — kontroler 2 czytnikowy KDH-KS2012-IP z zasilaczem 3A i akumulatorem 18Ah, podłączenie LAN montaż pod sufitem, zasilanie 230V/500W,
- czytnik zbliżeniowy Mifare KDH-C330U_H_M-BLACK montaż 1.5m, patrz detal na rysunku schematu blokowego
- kontaktron Grade-3, patrz detal na rysunku schematu blokowego
- elektrozaczep rewersyjny dobór elektrozaczepu do rodzaju drzwi oraz wyposażenie według zestawienia stolarki drzwiowej patrz detal na rysunku schematu blokowego
- przycisk wyjścia awaryjnego do drzwi patrz detal na rysunku schematu blokowego
- przycisk wyjścia do drzwi od strony bezpiecznej patrz detal na rysunku schematu blokowego

Instalacja SSWIN

- CU — Centrala systemu sygnalizacji włamania i napadu, moduł Eth, Integra 128 w obudowie podtynkowej z trafo, akumulator 28Ah montaż pod sufitem, zasilanie 230V/200W
- PCSW — Podcentrala systemu sygnalizacji włamania i napadu w obudowie natynkowej z trafo, akumulator 18Ah montaż pod sufitem, zasilanie 230V/200W
- Czujka kontaktronowa drzwi klasa Grade 3, odporność na magnesy obce
- Czujka pasywna podczerwieni PIR + mikrofala klasa Grade 2, optyka lustrzana, montaż ściana wys. 2,5m
- Czujka pasywna podczerwieni PIR klasa Grade 2, optyka lustrzana, montaż ściana wys. 2,5m
- Klawiatura C.A.
- SW — sygnalizator wewnętrzny akustyczno-optyczny - klasa Grade 2
- SZ — sygnalizator zewnętrzny akustyczno optyczny z własnym zasilaniem klasa Grade 2

Instalacja CCTV

- K-1 — Kamera tubowa IP 3,0 MPx, obiektyw 2,8-12mm A41 Acti montaż przez puszkę natynkową IP67 - kabel zakończyć keystonem
- korytko kablowe KGL100H60/3 z przegrodą prowadzone w przestrzeni międzystropowej

Rewizja:	Data:	Opis:	Autor:	Podpis:
0	19.10. 2020 r.	WYDANIE DO REALIZACJI	B.M.	

OBIEKT:	BUDYNEK KOTŁOWNI GAZOWEJ ul. Leona 1 i 3, 44-280 Rydułtowy; działki nr: 418/25; 489/25			
TEMAT:	*Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby zabudowy układu kogeneracyjnego z zapleczem i infrastrukturą techniczną*			
INWESTOR:	Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. *ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy*	KOGEN Sp. z o.o. *ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy*		
Tytuł rysunku:	RZUT POZIOMU +4,20M. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE			Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Funkcja:	*Imię i Nazwisko:*	*Podpis:*	*Nr upr.:*	Data: 09.2020 r.
Projektował:	mgr inż. Błażej MIGUŁA		SLK/2264/ POOE/08	*Numer projektu:* T_03_20
Sprawdził:				
Opracował:	mgr inż. MIROSŁAW ZIÓŁKOWSKI		PZT10879	*Format:* 420 x297 / *Skala:* 1:100
Opracował:				

44-207 Rybnik
ul. Gliwicka 177 A
tel. +48 32 44 09 300
fax. +48 32 44 09 312

TECHMEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nr rysunku: **EN02**