



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Zamawiający:

Lądek, dnia 30.01.2023 r.

Gmina Lądek

Do wszystkich Wykonawców

Nr referencyjny postępowania:

ZP.271.1.2023

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytanie Wykonawców.

Złożone pytania:

Pytanie 1: Czy Oferenci powinni zawrzeć w swoich kalkulacjach koszt montażu nowej dmuchawy?

Odpowiedź: Tak oferenci powinni zawrzeć w swoich kalkulacjach koszt montażu nowej dmuchawy.

Pytanie 2: Proszę o załączenie badań wody surowej. Te będą przydatne pod kątem doboru urządzeń filtracyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający przedkłada w załączeniu badania wody surowej.

Pytanie 3: Jakie są istniejące urządzenia układu, których wymiany się nie planuje w ramach przetargu?

Odpowiedź: W 2021r przeprowadzono modernizację SUW Ciężarów, podczas której zamontowano m.in. nowe urządzenia: sprężarkę Atlas Copco G3 8bar FF, mieszacz wodno-powietrzny pionowy MWP-10 fi=1000 Vn=1500L PS=6bar, membranową pompę dozującą Grundfos DDC 6-10.

Pytanie 4. Proszę o wskazanie ciśnienia z jakim pracować ma zestaw pompowy drugiego stopnia.

Odpowiedź: Aktualnie SUW Ciężarów podaje ciśnienie w zakresie 3,8-4 bar.

Pytanie 5: Z jaką maksymalną wydajnością godzinową będzie pracować stacja?

Odpowiedź: Produkcja wody waha się w zależności od pory roku, minimalna produkcja dobową = 180m³; maksymalna produkcja dobową = 550m³. Maksymalna dobową wydajność zestawu pompowego określona w PFU = 750m³

Wójt Gminy Lądek

Artur Miętkiewicz