

WYJAŚNIENIA TREŚCI MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH

Dotyczy: przetargu otwartego pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Frezji w Gliwicach – Smolnica” - znak sprawy PO/20/2024.

W związku z otrzymaniem pytań do w/w. postępowania prowadzonego w trybie przetargu otwartego, Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Prosimy o uściślenie warunku z działu nr 5 pkt. 3 SWZ:

"co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej z rur modułowych PE o średnicy min. 160 mm i długości min. 200 mb metodą bezwykopową".

Wykonawcy nie są znane rury modułowe PE. Uznajemy to za omyłkę pisarską. Czy mieli Państwo na myśli rury z PE? Prosimy o poprawienie zapisu.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający potwierdza, że w Materiałach Przetargowych wystąpiła omyłka pisarska. W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji Materiałów Przetargowych w tym zakresie.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z pkt. nr 5 Materiałów Przetargowych – *Warunki udziału w postępowaniu*, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy wykazać co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej z rur modułowych PE o średnicy min. 160 mm i długości min. 200 mb metodą bezwykopową.

Z dokumentacji projektowej wynika, że powyższe zadanie zostanie wykonane m.in. metodą bezwykopową bezpośrednio rurą przewodową PE100 RC SDR11 tj. przewiertem sterowanym.

W związku z powyższym, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu w przypadku wykazania przez Wykonawcę zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej z rur PE100 RC o średnicy min. 160 mm i długości min. 200 mb, które zostało wykonane metodą bezwykopową, tj. przewiertem sterowanym.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W przypadku wykazania przez Wykonawcę zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej z rur PE100 RC o średnicy min. 160 mm i długości min. 200 mb, które zostało wykonane metodą bezwykopową, tj. przewiertem sterowanym, Zamawiający uzna warunek wskazany w rozdziale 5 pkt 3 Materiałów Przetargowych za spełniony.

Z poważaniem

PREZES ZARZADU


Tomasz Brągiel



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.nwik.gliwice.pl

e-mail: hok@nwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 213 895 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

MODYFIKACJA TREŚCI MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH

Zgodnie z § 28 ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach” (dalej jako „Regulamin”), Zamawiający modyfikuje treść Materiałów Przetargowych jak niżej:

W rozdziale 5 pkt 3:

Jest:

„O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:

- co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej z rur modułowych PE o średnicy min. 160 mm i długości min. 200 mb metodą bezwykopową.”

Powinno być:

„O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:

- co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy min. 160 mm i długości min. 200 mb metodą bezwykopową.”

W związku z dokonaną modyfikacją:

- **Materiały Przetargowe** - otrzymują brzmienie jak załącznik 1 do niniejszej modyfikacji.
- **Załącznik nr 5 – Wykaz robót** – otrzymuje brzmienie jak załącznik 2 do niniejszej modyfikacji.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do modyfikacji – Materiały Przetargowe – po modyfikacji

Załącznik nr 2 do modyfikacji - Wykaz robót – po modyfikacji

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU

Tomasz Brągiel



Kopia: a/a



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.dwik.gliwice.pl

e-mail : bok@dwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 213 895 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

