

Września, dnia 31.08.2021 r.



WIK.ZP.271.35.2021

### Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na budowę oświetlenia ścieżki wokół Zalewu Wrzeńskiego w ramach projektu pn.: „Rozbudowa ścieżki pieszo rowerowej w celu integracji różnych środków transportu w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września”.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) informuje, że w niniejszym postępowaniu wniesiono następujące pytanie:

#### Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów oświetleniowych okrągłych stalowych ocynkowanych ze ścianką o grubości 3mm?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów oświetleniowych okrągłych stalowych ocynkowanych ze ścianką o grubości 3mm.

Ponadto Zamawiający załącza do niniejszego pisma załącznik nr 1e i 1f do SWZ.