


Edytor Paweł Markowski  
 Telefon 505701640  
 faks  
 e-Mail pawel.markowski23@wp.pl

## pom 1,7 aw / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.220 m, Wysokość montażu: 2.220 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:54

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	6.43	3.38	24	0.525
Podłoga	20	4.52	2.48	16	0.549
Sufit	70	2.11	1.27	3.97	0.602
Ściany (6)	50	5.17	1.24	222	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
 Siatka: 64 x 64 Punkty  
 Margines: 0.200 m

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	AWEX AXN AXNO_1W_B (1.000)	145	145	2.4
2	1	AWEX SK8_1,2W_B SK8_1,2W_B (1.000)	40	40	2.2
W sumie:			185	185	4.6

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $0.36 \text{ W/m}^2 = 5.54 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $12.90 \text{ m}^2$ )