


Edytor Paweł Markowski  
 Telefon 505701640  
 faks  
 e-Mail pawel.markowski23@wp.pl

## pom 2,7 aw / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.200 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:89

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	4.22	2.57	25	0.609
Podłoga	20	4.22	2.31	28	0.547
Sufit	70	1.32	0.61	1.62	0.465
Ściany (4)	50	4.07	0.68	161	/

**Płaszczyzna pracy:**

Wysokość: 0.000 m  
 Siatka: 128 x 128 Punkty  
 Margines: 0.100 m

**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	AWEX AXNO_2W_B AXNO_2W_B (1.000)	251	250	2.1
2	1	AWEX SK8_3,2W_B SK8_3,2W_B (1.000)	121	120	4.2
W sumie:			624	620	8.4

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $0.13 \text{ W/m}^2 = 2.97 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $67.09 \text{ m}^2$ )