

Wierzbinek, dnia 30.06.2022 r.

Gmina Wierzbinek

OŚiZP.271.9.2022

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **OGŁOSZENIE nr 2021/BZP 00214349/01; data zamieszczenia: 20.06.2022 r.** w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy pzp na „**Przebudowa drogi gminnej w m. Sadlno**”

Wyjaśnienie nr 1 SWZ

Wójt Gminy Wierzbinek, działając zgodnie z art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Przebudowa drogi gminnej w m. Sadlno**”

Pytanie nr 1:

W pozycji 170 przedmiaru określone jest wykonanie podłoża stabilizowanego cementem o grubości 15 cm pod nawierzchnie jezdni. Natomiast w dokumentacji projektowej widnieje warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego - piasek gr. 15 cm.

Bardzo proszę o sprecyzowanie jaka jest konstrukcja podbudowy pod nawierzchnią jezdni.

Odpowiedź:

Jako konstrukcję podbudowy należy przyjąć pozycję przedmiarową 170 - Podłoże stabilizowane cementem 20 kg/m² grub. 15 cm.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający przewiduje możliwość zamiany podbudowy z kruszywa łamanego na podbudowę betonową? w dziale 5 nawierzchnia jezdni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę podbudowy z kruszywa łamanego na podbudowę betonową.

Wójt Gminy Wierzbinek
/-/ dr Paweł Szczepankiewicz