



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

## ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-1303/19

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: MDV-:(018/022/028/036/045/056/071)Q1; (022/028/036/045/056/071)Q2;  
(028/036/045/056/071/080/090/100/112/140)Q4;(022/028/036/045)Q4C;  
(036/045/056/071/080/090/112/140)DL;(022/028/036/045/056/071/080)F3/F4/F5;  
(022/028/036/045/056/071/080/090)G

Zawierający / containing: ABS, stal, aluminium, miedź i inne materiały według dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji (chłodzenie, grzanie) pomieszczeń w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej (m.in. w obiektach: usługowych, podmiotów wykonujących działalność leczniczą), w obiektach do produkcji, przechowywania żywności i leków

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi
- Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza stosowanych w w/w urządzeniach
- Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta

Wytwórca / producer:

GD Midea Air-Conditioning Equipment Co. Ltd.  
Midea Industrial City, Beijiao, Shunde  
Foshan, Guangdong, 528311 Chiny

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

AIRCON Sp. z o.o.  
05-270 Marki  
ul. Okólna 45

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.10.11 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.10.11 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 11 października 2019

The date of issue of the certificate: 11th October 2019

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*z. Macej Sroka*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH