



L.p.	URZĄDZENIE	Ilość
1.1	Gazowy kotłol kondensacyjny WGB	1
	Regulatory i czujniki dodatkowe	
	Regulator obiegu c.o. z mieszaczem.Zawiera 1 czujnik przylgowy.	
	Uniwersalny przylgowy czujnik temperatury	
TWF	Czujnik ciepłej wody użytkowej WWF	
ADH	Zestaw zaworów odcinających: 1" zawór gazowy, 25/40 1 1/2" zawór c.o. zasilanie/powrót	
1.2	Pompa kotłowa V-6,7 m/h, H- 17,5 kPa	1
1.3	Grupa bezpieczeństwa (SIS 40)	1
1.4	Zabezpieczenie stanu wody	1
1.5	Sprzęgło hydrauliczne DN 40	1
1.6	Naczynie wzbiornicze N 50	1
1.7	Złącze odcinające DN 25	1
1.8	Filtroodmulnik magnetyczny DN 40	1
1.9	Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym DN 40	1
1.10	Rozdzielacz instalacyjny DN 50	2
1.11	Neutralizator skroplin	1
1.12	Zawór odcinający DN 40	7
1.13	Zawór odcinający ze złączką do węża DN 15	1
1.14	Zawór odcinający ze złączką do węża DN 15	2
1.15	Odpowietrznik automatyczny DN 15	1
1.16	Separator powietrza	1
2.1	Pompa obiegu grzewczego V- 4,5 m/h, H- 40,3 kPa	1
2.2	Zawór tródrogowy mieszający z silownikiem Kv-4,0	1
2.3	Licznik ciepła - nie dotyczy	
2.4	Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym DN 32	1
2.5	Zawór odcinający DN 32	4
2.6	Zawór zwrotny DN 32	1
2.7	Zawór równoważący z funkcją odcięcia DN 32	1
2.8	Zawór odcinający ze złączką do węża DN 15	2
2.9	Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza	1
3.1	Pompa c.w.u. V-6,7 m/h, H-15 kPa	1
3.2	Licznik ciepła- nie dotyczy	

L.p.	URZĄDZENIE	Ilość
3.3	Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym DN 25	1
3.4	Zawór odcinający DN 25	3
3.5	Zawór zwrotny DN 25	1
3.6	Zawór równoważący z funkcją odcięcia DN 25	1
3.7	Podgrzewacz zasobnikowy V-200 l	1
3.8	Naczynie wzbiornicze DD 12	1
3.9	Złącze odcinające	1
3.10	Zawór bezpieczeństwa SYR 2115, DN 15, 6 bar	1
3.11	Pompa cyrkulacyjna V-0,25 m/h, H-15 kPa	1
3.12	Zawór odcinający DN 32	1
3.13	Zawór odcinający DN 20	2
3.14	Zawór zwrotny DN 20	1
3.15	Zawór odcinający DN 32	1
3.16	Zawór odcinający ze złączką do węża DN 15	3
3.17	Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza	1
U1	Uzdatniacz wody np. SYR 3200 z butlą z granulatem zmiękcżającym	1
U2	Zawór napelniania instalacji np. SYR 6827 CA	1
U3	Wodomierz skrzydełkowy JS do wody zimnej DN15	1
U4	Zawór odcinający DN 15	3
U5	Zawór odcinający ze złączką do węża DN 15	2
U6	Zmiękczacze wody TRINNITY	1
U7	Filtr mechaniczny z płukaniem zwrotnym	1
U8	Wodomierz skrzydełkowy JS DN 20 do wody zimnej	1
U9	Zawór antyskażeniowy EA DN 32	1
U11	Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym DN 32	1
U12	Zawór odcinający DN 32	2
U13	Zawór odcinający DN 32	5
U14	Zawór zwrotny DN 32	1
U15	Zawór odcinający ze złączką do węża DN 15	1
	Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym	4
	Termometr tarczowy bimetaliczny	

INWESTPROJEKT - ZACHÓD				
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9				
nazwa obiektu	BUDYNEK KOMISARIAT POLICJI			branża
adres	Gryfów Śląski, ul.Polna 7			sanit
temat rysunku	SCHEMAT KOTŁOWNI GAZOWEJ			skala
projektant	mgr inż. Włodzimierz Tokarczyk nr upr. 237/85/WŁ. spec. instal-inż			b/s
sprawdzający	mgr inż. Paweł Tokarczyk nr upr. LOD/3780/PWBS/18 spec. instal-inż			nr rys
				5