Mapa do celów projektowych
Skala 1:500

1

Województwo:	wielkopolskie	ND.6640.145.2021	
Gmina:	Września	stan aktualny na dzień:	
Identyfikator jedn. ewid.	303005_4	22.01.2021 r.	
Obręb:	Września		
Identyfikator obrębu:	303005_4.0500		
Arkusz ewidencyjny:	8,9 a, 6,7,15,17,03,1,2,1,3,1,4,2,1,2,3,3,2		
Układ współrz. prostokątnych płaskich:	2000/18		
Układ wysokościowy:	Kronsztadt 60		

Skuteczność gruntowe mapy sytuw na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Nie badano

Nie wyklucza się w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.

Biuro Usług Geodezyjno - Kartograficznych Artur Szymankowski
62-300 Września, ul. Wrzesińska 1
NIP: 7891211329 REGON: 300211329

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Rafał Płuciński
Nr uprawnień 20966

Przekształcenie, tu istniejący dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozyskany ewidencyjnego. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	ND.6640.145.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Wrzesiński
Wykonawca prac geodezyjnych	Geo-Art Biuro Usług Geodezyjno - Kartograficznych Artur Szymankowski
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik przyjętej weryfikacji	Przekaźń warszawa Nr „...” z dnia 2021 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	Rafał Płuciński Nr uprawnień 20966

Mapa do celów projektowych
Skala 1:500

2

Województwo:	wielkopolskie	ND.6640.145.2021	
Gmina:	Września	stan aktualny na dzień:	
Identyfikator jedn. ewid.	303005_4	22.01.2021 r.	
Obręb:	Września		
Identyfikator obrębu:	303005_4.0500		
Arkusz ewidencyjny:	8,9 a, 6,7,15,17,03,1,2,1,3,1,4,2,1,2,3,3,2		
Układ współrz. prostokątnych płaskich:	2000/18		
Układ wysokościowy:	Kronsztadt 60		

Skuteczność gruntowe mapy sytuw na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Nie badano

Nie wyklucza się w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.

Biuro Usług Geodezyjno - Kartograficznych Artur Szymankowski
62-300 Września, ul. Wrzesińska 1
NIP: 7891211329 REGON: 300211329

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Rafał Płuciński
Nr uprawnień 20966

Przekształcenie, tu istniejący dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozyskany ewidencyjnego. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	ND.6640.145.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Wrzesiński
Wykonawca prac geodezyjnych	Geo-Art Biuro Usług Geodezyjno - Kartograficznych Artur Szymankowski
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik przyjętej weryfikacji	Przekaźń warszawa Nr „...” z dnia 2021 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	Rafał Płuciński Nr uprawnień 20966

Konst technologiczny KTp 2x160mm
Studnia kablowa SKR2
Studnia kablowa SKR1

Obszar oddziaływania inwestycji
Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) i § 13a pkt. 1 ww. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462) ze zmianami zamyka się na granicy działek oznaczonej numerami ewidencyjnymi **767; 808; 810/1; 813; 817/3; 819/3; 820/3; 821/3; 822/1; 822/5; 822/6; 826/5; 826/9; 3023; 3024/1; 3024/2; 4164/1; 4164/2; 4164/3; 4165/1; 4166; 4167/1; 4168/1; 4168/2; 4170; 4171/1; 4171/2; 4172/1; 4173/1; 4174/1; 4175/1; 4176/1; 4176/2; 4177; 4178/1; 4178/2; 4179/1; 4180/1; 4181/1; 4182/1; 4183/1; 4184/1; 4185/1; 4186/1; 4187/1; 4188/1; 4189/1; 4191/2; 4191/3; 4192/1; 4193/1; 4194/1; 4195/1; 4196/1; 4197/1; 4198/1; 4199/1; 4200/1; 4201/1; 4202/1; 4203/1; 4204/1; 4205/1; 4206/1; 4207/1; 4211/1; 4212/1; 4213/1; 4214/1; 4215/1; 4216/1; 4217/1; 4218/1; 4219/1; 4220/2; 4221/1; 4222/1; 4223/1; 4224; 4225/1; 4226/1; 4227/2; 4228; 4230/1; 4231/2; 4232/1; 4234/1; 4235/1; 4236/1; 4237/1; 4238/1; 4240/1; 4241/1; 4242; 4243; 4244/1; 4244/2; 4245/1; 4246/1; 4247/1; 4248; 4249/1; 4250/5; 4250/6; 4251/1; 4251/2; 4252/1; 4253/1; 4254/1; 4255/1; 4256/1; 4257/1; 4258/1; 4259/1; 4259/2; 4260/1; 4261/1; 4262/1; 4263/1; 4264; 4265/2; 4266/1; 4267/1; 4267/2; 4268/1; 4269/1; 4270/1; 4271/1; 4272/1; 4272/2; 4273; 4274; 4275/1; 4276; 4277/1; 4278/1; 4279/1; 4279/2; 4280/1; 4281/1; 4282; 4283/1; 4288; 4289; 4291; 4292; 4293; 4294; 4295; 4297; 4298; 4447** obręb **Września** i na wylocie magistrale na działki sąsiednie.

Legenda:

- Granice działek
- Numery działek objętych opracowaniem
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm - 1506/1825m - obw. nr I
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm - 482/604m - obw. nr II
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm - 160/194m - obw. nr III
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm - 166/197m - obw. nr I2
- Proj. słup oświetleniowy 7m, ocynkowany ogniowo z wysięgnikiem h=1m (dł.=1m) fundament betonowy, oprawa z źródłem LED 60W
- Proj. słup oświetleniowy 4m, ocynkowany ogniowo, fundament betonowy, oprawa z źródłem LED 30W
- Proj. słup s-sp SRN 4-3/60/F190 z wysięgnikiem WZ0/1/11-60/10, fundament betonowy F-100, oprawa z źródłem LED 71W
- Proj. rura osłonowa PHDPE/D 075
- Proj. przejście pod drogą PHDPE/D75

Uwagi:
1. Projekt wykonany na podstawie warunków wydanych przez Gminę Września.
2. Wyznaczanie trasy linii kablowej nN, lokalizację słupów oświetleniowych, szafki oświetleniowej oraz inwentaryzację powykonawczą linii winien wykonać uprawniony geodeta.
3. Linię kablową nN 0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 0,7m, w linii kablowej z oprawami 4%, na podłożu piaskowym (w/15cm, z osłoną z taśmy folniowej koloru niebieskiego), w odległości 20cm nad kablem, a roboty przy układaniu kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
4. Przy układaniu kabli zachować najmniejszych dopuszczalnych promieni wygięcia normą zapisy kablowe.
5. Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości zbliżenie między istniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
6. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na kablach zastosować rury ochronne PHDPE/D 075.
7. Linię kablową nN 0,4kV należy wykonać zgodnie z projektowanym zakresem oraz schematami strukturalnymi oraz rozdzielnicy nN 0,4kV - opisem technicznym.
8. Projekt przewiduje kablowe rakordy uszczelnić przed przedostawaniem się wody.
9. Prace w pobliżu dróg prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności nie uszkadzając systemu sczerowego.

SPÓŁDZIELNIA GEODEZYJNA

Gmina Września
ul. Rataszewa 1
62-300 Września

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

R&B
G B P "ROADS & BRIDGES"
Grzegorz Bartosz Pluciński
RO-ARSA BRIDGES
ul. Wrzesińska 1, 62-300 Września
e-mail: biuro@robridges.pl

TYTUŁ PROJEKTU
Budowa drog gminnych w rejonie
miedzy ulicy Owocowej
we Wrzesni

TYTUŁ RYSUNKU
Projekt zagospodarowania terenu
linia kablowa nN 0,4kV, słupy oświetleniowe

Skala rysunku:	Nie w skali	Podpis:	
Projektował:	mgr inż. Rafał Płuciński		
Sprawdził:	Grzegorz Pluciński		
Data opracowania:			

Branża:	Elektryczna
Numer rysunku:	E-1
Data opracowania:	12.2020
Skala:	1:500