

**ZOOTECHNIKA-S-BILANS POWIETRZA**

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIE	WYS	KUBA	MINIMALNA	ILOŚĆ	NAWIEW	WYWIEW	USUWANE	URZĄDZENIE	INSTALACJA
		RZCHNI	OKOŚ	TURA	KROTNOŚĆ						
		A	Ć		WYMIAN	OS					WENTYLACYJNA
		m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>	1/h	os	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h		
<b>POZIOM ±0</b>											
0.01	KOMUNIKACJA OGÓLNA	31,19	2,5	78	0,5		60		T		N1W1
0.02	POM. PORZĄDKOWE	2,12	3,2	7	4,0		T		30		Wtz
0.03	MAG. BUTLI	2,12	3,2	7	4,0		T		30		Wtz
0.04	POM. BIUROWE	13,34	3,1	41	1,0	2	T		60		Wtz
0.05	POM. SOCJALNE	11,42	3,1	35	2,0		T		80		Wtz
0.06	SZATNIA PERSONELU	13,07	2,5	33	4,0		T		140		Wtz
0.07	KOM. LAB.	5,94	2,5	15	0,5		140		T		N1W1
0.08	LABORATORIUM 3	17,18	3,0	52	4,0		700		T	NAWIEW MAX	N0.08
							250		T	NAWIEW MIN	
									600	dygestorium 120	Wtc0.08
									50	szafa wentylowana	Wtc0.08
									50	szafa wentylowana	Wtc0.08
0.09	LABORATORIUM 2	54,81	3,0	164	4,0		660	660			N1W1
0.10	LABORATORIUM 1	34,83	3,0	104	4,0		420	210			N1W1
0.11	ZMYWALNIA	6,97	3,0	21	10,0		T	210			N1W1
0.12	PRZYGOT. PRÓBK	9,63	3,0	29	4,0			180			N1W1
							700		T	NAWIEW MAX	N0.12
							0		T	NAWIEW MIN	N0.12
									700	okap - przygot. próbki	Wtk0.12
0.13	OCENA PRÓBK	25,73	3,0	77	1,0	6	180	T			N1W1
		<b>228,4</b>									

			Vn	Vw	Vu
			m3/h	m3/h	m3/h
N1W1	LABORATORIA OGÓLNE		1460	1260	
N0.08	LAB 3 - DYGESTORIUM I SZAFKI		700		
N0.12	PRZYGOT. PRÓBK - OKAP		700		
Wtz	WYRZUT OGÓLNE				340
Wtc0.08	WYRZUT - DYGESTORIUM I SZAFKI				700
Wtk0.12	WYRZUT - OKAP				700

**WYTYCZNE DO BILANSU POWIETRZA**
**WSKAŹNIK ILOŚCI POWIETRZA**

	Vmax/ Vnom	Vmin	dP
dygestorium 120	600	150	m <sup>3</sup> /h 250
szafa wentylowana	50		m <sup>3</sup> /h 100
okap - przygot. próbki	700	0	m <sup>3</sup> /h 100
na 1 osobę	30		m <sup>3</sup> /h,os
magazyny, pom. tech.	1,0		1/h
komunikacje, korytarze	0,5		1/h
pom. biurowe, pracownie	1,0		1/h
pom. socjalne	2,0		1/h
laboratoria, szatnie, porządkowe,	4,0		1/h
mag. butli			
zmywalnie	10,0		1/h