

2020/ 3265 /NZ/WK

Tychy, 16 czerwca 2020 r.

Sprawa nadrzędna:

## ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W PRZETARGU

**Dotyczy:** Przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:

**Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej os. „O” w rejonie ul. Orzeszkowej w Tychach.**

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa sieci ciepłowniczych oraz budowa indywidualnych węzłów ciepłych w Tychach

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) udzielamy odpowiedzi na Państwa pytanie przesłane za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego:

### Treść zapytania z dnia 15.06.2020r:

Czy Zamawiający dopuszcza jako dowód spełnienia warunku udziału w postępowaniu przedstawienie referencji polegających na budowie/przebudowie sieci ciepłej preizolowanej parowej o parametrach pracy 200°/80°C i ciśnienie 1,5 MPa (rurociąg pary oraz rurociąg powrotny kondensatu)?

### Treść odpowiedzi:

Zamawiający w SIWZ w rozdziale IX w pkt 3 ppkt. 3.1. wskazał:

„Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli:


- a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane. Każda z tych robót musi polegać na budowie, przebudowie lub wymianie wodnej sieci ciepłej w technologii rur preizolowanych o długości nie krótszej niż 800 mb (rozumianej jako długość sieci ciepłowniczej dwuprzewodowej) w ramach jednej umowy.”

Uwzględniając powyższe, Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia referencji polegających na budowie/przebudowie sieci ciepłej preizolowanej parowej o parametrach pracy 200°/80°C i ciśnienie 1,5 MPa (rurociąg pary oraz rurociąg powrotny kondensatu).

Wszystkie zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

PROKURENT  
Główny Księgowy  
  
Dorota Moryc

Prezes Zarządu  
Dyrektor Naczelny  
  
Anna Kowalska

Kopia: NZ, a/a