

## PROTOKÓŁ 231/KD/2020

z posiedzenia Rady Technicznej Deszczowej ( w formie zdalnej ) w dniu 19.05.2020r. w sprawie wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z projektowanej inwestycji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i częścią usługową w parterze oraz zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Kossutha 7, działka nr 58/14, 59/7, 10/2 i 3/11.

### Członkowie Rady Technicznej Deszczowej:

1. Urząd Miasta Katowice Wydział Kształtowania Środowiska – Ewa Lipich
2. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna – Andrzej Cebula
3. Miejski Zarząd Ulic i Mostów – Daria Bogusławska
4. Katowickie Wodociągi S.A. - Katarzyna Warlińska, Kamila Turek-Kidawa, Patryk Mazurek

### Wnioskodawca:

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o.  
ul. Krasińskiego 14  
40-019 Katowice

Nr sprawy: WWT/510/2020/SDS/PM

### Ustalenia członków Rady Technicznej Deszczowej:

Wody opadowe należy zagospodarować we własnym zakresie w obrębie swoich działek nie zakłócając stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.

Istnieje możliwość odprowadzenia nadmiaru wód deszczowych do kolektora deszczowego  $\varnothing$  1400 mm posadowionej w ul. Kossutha (jak zaznaczono na planie sytuacyjnym). Przed włączeniem do kolektora deszczowego na terenie planowanej inwestycji należy zastosować retencję, kryzę odcinkową  $\varnothing$  100 mm, za zbiornikiem retencyjnym i zabudowę separatora. Na terenie inwestycji przewidzieć zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury. Sugerujemy wykonanie miejsc postojowych z materiału przepuszczalnego.

Dodatkowo informujemy, iż przez teren inwestycji przebieg kanalizacja deszczowa  $\varnothing$  800 mm Makro Cash & Carry.

Ponadto informujemy, iż zabrania się wprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

Projekt budowlany kanalizacji deszczowej należy złożyć w Katowickich Wodociągach S.A. w dwóch egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną PDF celem uzgodnienia na Radzie Technicznej Deszczowej.

Na przejście projektowanym kanałem deszczowym przez obce tereny należy uzyskać notarialnie potwierdzoną zgodę od ich właścicieli/współwłaścicieli.

Całość kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach zadania pozostanie na stanie i eksploatacji inwestora/właściciela nieruchomości.

Protokół został zatwierdzony przez członków Rady Technicznej Deszczowej.

Protokołował:

Patryk Mazurek

W imieniu Rady podpisała:

