



Katowickie Wodociągi S.A.
40-335 Katowice ul. Obrońców Westerplatte 89

tel.: +48 32 78 82 600 faks: +48 32 78 82 503
bok@wodociagi.katowice.pl www.wodociagi.katowice.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy
KRS: 0000270143 NIP: 634-012-53-82 Regon: 270 544 972
Kapitał zakładowy: 93.972.730 zł Kapitał wpłacony: 93.972.730 zł

Całodobowe pogotowie wodno-kanalizacyjne
bezpłatny nr telefonu: 994
dyspozytor: 32 25 64 809

Nasz znak: **WWT/509/2020/SDS/AM**

„AB-PROJEKT” Spółka z o.o.
wpłynęło dnia

2020 -05- 14

podpis: [signature]

Katowice, dnia 2020 -05- 07

TBS Katowice
Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 14
40-019 Katowice

Dotyczy: wydania informacji o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków z projektowanej inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i częścią usługową w parterze oraz zagospodarowaniem terenu w tym towarzyszącą infrastrukturą techniczną.” zlokalizowanej na działkach nr 58/14; 59/7; 10/2; 3/11 przy ul. Stanisława Kossutha nr 7 w Katowicach.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy co następuje:

Doprowadzenie wody:

- doprowadzenie wody dla projektowanej inwestycji można przewidzieć bezpośrednio z wodociągu Ø 160 mm PE biegnącego w ul. Stanisława Kossutha, (jak zaznaczono na załączniku mapowym);
- doprowadzenie wody dla projektowanej inwestycji można również przewidzieć poprzez wykorzystanie istniejącego przyłącza wodociągowego Ø 90 mm PE doprowadzającego wodę do przedmiotowej posesji, o ile jego średnica będzie wystarczająca na zapewnienie prawidłowej dostawy wody do projektowanego budynku, (jak zaznaczono na załączniku mapowym).

Odprowadzenie ścieków:

- odprowadzenie ścieków bytowych dla projektowanej inwestycji należy przewidzieć bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej Ø 800 mm posadowionej wzdłuż ul. Stanisława Kossutha, (jak zaznaczono na załączniku mapowym);
- odprowadzenie ścieków bytowych dla projektowanej inwestycji można również przewidzieć poprzez wykorzystanie istniejących przykanalików Ø 315 mm kanalizacji sanitarnej pod warunkiem sprawdzenia że przepustowość w/wym. przykanalików będzie wystarczająca na prawidłowy odbiór ścieków z projektowanej inwestycji, powyższe powinno być poparte stosownymi obliczeniami, które należy dołączyć do dokumentacji projektowej.

Ponadto informujemy, że:

- szczegółowe warunki techniczne podłączenia do sieci wod-kan wydane zostaną na wniosek inwestora po przesłaniu do naszej Spółki planu zagospodarowania terenu wraz z drogą dojazdową do przedmiotowej działki, z zaznaczoną lokalizacją inwestycji w skali 1:500 lub 1:1000 na podkładzie geodezyjnym z nakładką U i S. Przedmiotowy plan sytuacyjny można uzyskać w Wydziale Geodezji UM w Katowicach.
- na przejście projektowanymi sieciami i przyłączami przez obce tereny należy uzyskać notarialnie potwierdzoną zgodę od ich właścicieli/współwłaścicieli.

Informujemy również, że Katowickie Wodociągi S.A. zapewniają dostawę wody na cele bytowo – gospodarcze ze wskazanej sieci wodociągowej oraz odbiór ścieków bytowych do wskazanej sieci kanalizacyjnej dla projektowanej inwestycji przy ul. Stanisława Kossutha w Katowicach

W temacie wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych z projektowanej inwestycji zwrócimy się do Państwa odrębnym pismem.

Wydane warunki techniczne wstępne są ważne przez okres trzech lat.

Sprawę prowadzi: Adam Mischyszyn w razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 32 788-24-36.

Załączniki:

1 egz. mapy zasadniczej z lokalizacją inwestycji oraz z przebiegiem sieci wod-kan.

1 egz. planu zagospodarowania terenu wraz z obrysem garażu podziemnego..

Kopie:

SDS, TWC, TKC.

Dyrektor ds. technicznych
Prokurent
Włodzisław Pala

Dyrektor
ds. Obsługi Klienta i Sieci
Prokurent
Agata Woźniak - Karolczyk