



GKI-GI.ZP.271.13.2023

Turek, dnia 01 czerwca 2023 r.

Dotyczy: **postępowanie o udzielenie klasycznego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości mniejszej niż progi unijne, na realizację zadania pn.: „Wyposażenie budynku SUW w miejscowości Dzierżazna – dostawa agregatu prądotwórczego naziemnego**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami), do treści SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia) wniesione zostały następujące zapytania:

„Proszę o informację co dokładnie wchodzi w zakres dostawy agregatu do SUW Dzierżazna:

- Czy w zakres wchodzi również montaż agregatu a w szczególności:*
- Czy agregat montujemy w pomieszczeniu czy na zewnątrz*
- Dokumentacja do ZE (Warunki, uzgodnienia, projekty, instrukcja ruchowa itp)?*
- Postument - po czyjej stronie*
- odległość agregatu od przyłącza SUW*
- Czy układ SZR dobieramy do agregatu, czy należy zastosować SZR dopasowany do przyłącza a agregat ma zasilać wybrane obwody?*

Proszę również o informację czy w przypadku montażu z dostawą możliwe jest wydłużenie szeroko pojętych terminów, ze względu na konieczność przygotowania w pierwszej kolejności dokumentów z ZE.”

Odpowiedź:

- Agregat montujemy na zewnątrz;*
- po stronie wykonawcy jest sporządzenie dokumentacji z wszelkimi pozwoleniami;*
- po stronie Wykonawcy jest wykonanie postumentu;*
- odległość agregatu od przyłącza SUW w zależności od ustalenia lokalizacji ok. 15-20 metrów;*
- układ SZR dobieramy do agregatu..*

Termin zostaje wydłużony, zgodnie z poniższymi zapisami.



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

GKI-GI.ZP.271.13.2023

Na podstawie art. 286 ust. 1 oraz w związku z art. 284 ust. 3 ustawy, Zamawiający zmienia SWZ w zakresie:

1) terminu wykonania zamówienia (pkt 4 SWZ)

Jest: „Wymagany termin wykonania Zamówienia – 50 dni licząc od dnia podpisania umowy.”

Winno być: „Wymagany termin wykonania Zamówienia – 90 dni licząc od dnia podpisania umowy.”

2) terminu związania ofertą (pkt 9 SWZ):

Jest: „9.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 04 lipca 2023 r.”

Winno być: „9.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 08 lipca 2023 r.”

3) terminu składania i otwarcia ofert (pkt 11 SWZ):

Jest:

1) „11.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza na Platformie na stronie postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_turek, w terminie do dnia 05 czerwca 2023 r., do godziny 10:30”

2) „11. 16. Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się dnia 05 czerwca 2023 r., o godzinie 10:35 i zostanie przeprowadzona za pomocą platformy zakupowej.”

Winno być:

1) „11.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza na Platformie na stronie postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_turek, w terminie do dnia 09 czerwca 2023 r., do godziny 10:30.”

2) „11. 16. Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się dnia 09 czerwca 2023 r., o godzinie 10:35 i zostanie przeprowadzona za pomocą platformy zakupowej.”.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk