

Pytania do postępowania nr ZP/15/2024

Pytania nr 13

Budowa budynku mieszkalnego wielolokalowego przy ul. Krzyska w Tarnowie

Pytanie 1: Zawory stad/stap - w projekcie większa ilość niż w przedmiarze.

Odpowiedź 1: Wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 2: Grzejniki elektryczne cz. wspólnych + sterowniki - brak w przedmiarze.

Odpowiedź 2: Wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 3: Przejścia szczelne - brak w przedmiarze

Odpowiedź 3: Wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 4: Izolacje rurociągów - brak w przedmiarze

Odpowiedź 4: Wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 5: Komora podziemna poza budynkiem wraz z ciepłomierzem itp. - brak w przedmiarze, jest schemat w dokumentacji.

Odpowiedź 5: Wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 6: Kurtyna powietrza - jest w przedmiarze ale nie ma w dokumentacji.

Odpowiedź 6: Dokumentacja projektowa nie przewiduje kurtyny powietrznej – nie wyceniać.

Pytanie 7: W projekcie informacja że węzeł ciepła w odrębnym opracowaniu - natomiast będzie zasilał 2 zbiorniki CWU - czy należy je uwzględnić? W przedmiarze brak.

Odpowiedź 7: Zamawiający informuje, że przyłącz ciepłowniczy wraz z węzłem ciepła dla ciepłej wody użytkowej znajduje się poza zakresem opracowania i jest po stronie MPEC S.A. w Tarnowie. Natomiast dwa zbiorniki ciepłej wody użytkowej należy uwzględnić w wycenie.

Pytanie 8: Brak projektu (cz. rysunkowej) na ogrzewanie podłogowe, opis jest z którego wynikają następujące rozbieżności (w przedmiarze brak):

- a) szafki do rozdzielaczy i zawory termostaticzne - brak w przedmiarze
- b) sterownik montowany nad rozdzielaczem
 - termostat pokojowy
 - siłownik 230V
 - zawór termostaticzny z siłownikiem

tutaj nie bardzo rozumiem czy ma być wyceniony ten zestaw sterownik przed rozdzielaczem+termostat pokojowy+siłownik i dodatkowo zawór termostaticzny z siłownikiem czy może ten zawór termostaticzny ma być w rozdzielaczu jak w poz. a)?

Odpowiedź 8: Zamawiający, w uzgodnieniu z biurem projektowym, informuje, że należy przewidzieć:

- Jeden sterownik w każdym pomieszczeniu,
- Zawory z siłownikiem 24V na każdym obiegu.

Prosimy o wycenę zgodną z dokumentacją projektową.

Pytanie 9: Wod-kan wewnętrzne (braki w przedmiarze):

- wywiewki kanalizacyjne
- odwodnienie liniowe w garażu
- wpusty podłogowe w garażu
- studnia betonowa fi 650
- pompa zatapialna jest jedna szt. a w projekcie 2)
- szafka wnękowa i układ pomiarowy (w przedmiarze tylko wodomierze i ciepłomierze)
- hydranty
- zawór ppoż
- zasobniki CWU
- zawory regulacyjne Aquastrom
- pkt stałe w przedmiarze nie uwzględniono wywietrzaków dachowych z klatek schodowych, izolacji,
- systemu detekcji w garażu.

Odpowiedź 9: Wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

Tarnów, 23.12.2024r.