

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ III

Dostawa czytników kart dla systemu Kantech – typ 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków techniki ochronnej oraz innych elementów i urządzeń, a także kart do systemu kontroli dostępu, wg poniższego wykazu. Wszystkie zaoferowane urządzenia muszą być w pełni kompatybilne z systemem producenta KANTECH (kartami i czytnikami pracującymi w formacie KSF), pracującym pod kontrolą oprogramowania EntraPass wersja 4.01 lub wyższej, w architekturze klient-serwer bez możliwości stosowania urządzeń zamiennych, pośrednich lub sieciowych lub innego oprogramowania i wirtualizacji.

1. Zestawienie ilościowe urządzeń przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Nazwa urządzenia/akcesoria | Zamówienie podstawowe [szt.] |
|-----|--|------------------------------|
| 1. | Czytnik kart zbliżeniowych dla systemu Kantech | 12 |

2. Opis parametrów technicznych urządzenia:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Wymagania | |
|-----|---|---|-----------------------------------|
| 1. | Czytnik kart zbliżeniowych dla systemu Kantech | Czytnik musi posiadać obudowę odporną na zmienne warunki atmosferyczne oraz posiadać możliwość instalacji wewnętrznych jak i zewnętrznych; | |
| | | Zaoferowane urządzenie musi poprawnie współpracować z używanym przez Zamawiającego kontrolerem typu KT1 KT300 i KT400 bez możliwości stosowania urządzeń zamiennych, pośredniczących lub sieciowych oraz innego oprogramowania; | |
| | | Czytnik musi posiadać sygnalizator akustyczny i dwukolorową diodę LED informującą o stanie systemu i czytnika; | |
| | | Czytnik musi poprawnie pracować z wykorzystaniem formatu KSF (Secure Format) i obsługiwać ten typ kart zbliżeniowych typu ShadowProx (KSF); | |
| | | Czytnik musi obsługiwać karty tylko zbliżeniowo; | |
| | | Częstotliwość pracy: | 125 kHz; |
| | | Zasięg odczytu minimum: | 10 cm; |
| | | Obsługa Interfejs wyjściowy: | Wiegand; |
| | | Zasilanie czytnika musi mieścić się w przedziale: | od 4V do 16V napięcia stałego DC; |
| | | Maksymalny pobór prądu: | 100 mA; |
| | | Zamawiający dopuszcza tylko czytnik w kolorze czarnym; | |

| | | |
|--|---|------------------|
| | Zakres temperatur pracy musi mieścić się w przedziale: | od -35°C do 65°C |
| | Wilgotność (bez kondensacji) musi mieścić się w przedziale: | od 0% do 90% |
| | Wymiary: | 114x43x22 mm |

Zamawiający wymaga, aby ww. elementy składowe:

- a) Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe;
- b) Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia nie były serwisowe lub refabrykowane;
- c) Zamawiający wymaga aby gwarancja producenta na wszystkie urządzenia, akcesoria i oprogramowanie wynosiła min. 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu przyjęcia ilościowego;