

Kruszwica, 04.10.2024 r.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy sp. z o.o.

ul. Goplańska 2

88-150 Kruszwica

Znak sprawy: ZP.4.2024

ODPOWIEDŹ

na zapytanie w sprawie SWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 października 2024 r. do zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) w trybie **podstawowym bez prowadzenia negocjacji pn. „Remont kotła wodnego WR-5 w Zakładzie Energetyki Ciepłej w Kruszwicy – system zaprojektuj i wybuduj”**.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy udziela odpowiedzi dotyczących postępowania o nr ZP.4.2024.

Pytanie 1:

Czy w ramach zadania jest dostawa nowej aparatury kontrolno-pomiarowej kotła?

Odpowiedź na pytanie 1:

Nie, zamawiający nie przewiduje dostawy nowej aparatury kontrolno-pomiarowej kotła.

Pytanie 2:

Czy w zakres remontu wchodzi dostawa nowych szaf zasilających napędy kotła?

Odpowiedź na pytanie 2:

Nie, w zakres remontu nie wchodzi dostawa nowych szaf zasilających napędy kotła.

Pytanie 3:

Czy w zakres remontu wchodzi dostawa nowej szafy automatyki kotła wyposażonej w sterownik PLC?

Odpowiedź na pytanie 3:

Nie, w zakres remontu nie wchodzi dostawa nowej szafy automatyki kotła wyposażonej w sterownik PLC.

Pytanie 4:

Czy w ramach zadania jest wykonanie dokumentacji układu automatyki kotła łącznie z jej zatwierdzeniem przez UDT?

Odpowiedź na pytanie 4:

Nie, zadanie nie obejmuje wykonania dokumentacji układu automatyki kotła łącznie z jej zatwierdzeniem przez UDT.

Zamawiający
PREZES ZARZĄDU
Piotr Zielinski