

**POLSKI
ŁĄD**



Pruszcz Gdański, dnia 31.05.2024 r.

Znak sprawy: ZP.271.9.2024 /14

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.05.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00327336/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Budowa parkingu przy ulicy Zastawnej w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

***Strona internetowa
prowadzonego postępowania***

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia treści SWZ
- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.**

I. Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

Czy w pozycji nr 4 przedmiaru branży sanitarnej nie powinna być jednostka m³?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że w pozycji nr 4 przedmiaru robót sanitarnych winna być jednostka m³. Zamawiający przekazuje zaktualizowany przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót w branży sanitarnej – plik w formacie pdf: **9_24 SWZ Tom II - DP - Przedmiar robót Parking ul. Zastawna – ZMIENIONY1.pdf**

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

Proszę o wskazanie numerów studni jakie należy wycenić w pozycji nr 11 przedmiaru branży sanitarnej.


Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że pozycja kosztorysowa nr 11 dotyczy studni D1-D4. Zamawiający przekazuje zaktualizowany przedmiar robót.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót w branży sanitarnej – plik w formacie pdf: **9_24 SWZ Tom II - DP - Przedmiar robót Parking ul. Zastawna – ZMIENIONY1.pdf**

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

Jaki zakres prac należy uwzględnić w wycenie, gdyż występują rozbieżności pomiędzy opisem w projekcie odwodnienia nawierzchni parkingu w punkcie 5.1 a rysunkami.



POLSKI
ŁĄD



Wyjaśnienie:

Zamawiający dokonuje sprostowania omyłki w punkcie 5.1. opisu technicznego, w którym błędnie wpisano ilość studni kanalizacji deszczowej tj.: D1-D6, poprawna ilość studni to D1-D4, co zostało pokazane na rysunku nr 2.

II. Załączniki:

Plik w formacie pdf: 9_24 SWZ Tom II - DP - Przedmiar robót Parking ul. Zastawna – ZMIENIONY1.pdf

III. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

SEKRETARZ MIASTA


Daria Opalka