

Szczecin, dnia 11.03.2024 r.

A-ZP.381.9.2024.IŁP

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 1

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Wymiana pokrycia dachu, przemurowanie kominów oraz docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego DS.-1 przy ul. Bohaterów Warszawy 75 w Szczecinie**

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zwanej dalej PZP przekazuje pytanie do swz wraz z odpowiedzią

#### Pytanie 1

Bardzo proszę o podanie parametrów technicznych wełny mineralnej oraz parametrów technicznych papy podkładowej i papy nawierzchniowej.

#### Odpowiedź

1. Papa podkładowa G200 S40 SBS
2. Papa nawierzchniowa termozgrzewalna PYE-250 S52 SBS
3. Wełna mineralna gr. 20 cm wsp.  $\lambda = 0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$

Z poważaniem,