

Nr postępowania: 01/09/IZ/K/2021

Kcynia, 26.10.2021 r.

**Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap I”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

Zamawiający uprzejmie przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania z dn. 20.10.2021 r.

Pytanie nr 1

Prosimy o uzupełnienie przekazanej dokumentacji w zakresie obiektu nr 12 Budynek socjalny /Stacja odwadniania osadu i higienizacji osadu o przekrój obiektu lub określenie wysokości poszczególnych pomieszczeń w obiekcie. Powyższe jest niezbędne do oszacowania ilości robót remontowych.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej niniejszego postępowania archiwalne rysunki ob. 12.

Pytanie nr 2

W związku informacją przekazaną w odpowiedziach z dnia 19.10.2021, iż w zakresie remontu pomieszczenia socjalnego - obiektu nr 12 Budynek socjalny /Stacja odwadniania osadu i higienizacji osadu należy uwzględnić dostawę wyposażenia pomieszczenia w niezbędne meble (m.in. biurka, szafki, stoliki, krzesła, itp.) prosimy o podanie specyfikacji materiałowej oraz ilości na w/w elementów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymagane wyposażenie powinno zawierać:

- biurko – 1 szt.
- krzesło do biurka – 1 szt.
- szafa (regał zamykany) na dokumenty – 1 szt.
- stolik dla pracowników – 1 szt.
- krzesła – 3 szt.

Biurko z płyty meblowej laminowanej o grubości blatu min. 25 mm i grubości korpusu min. 18 mm, wymiary blatu 1600x600 mm, wysokość 750 mm (tolerancja wymiarowa od wymiarów +/-10%), wyposażone w min. jedną szafkę i jedną szufladę zamykane na zamek patentowy z kompletem minimum 2 (dwóch) kluczy oraz półkę na klawiaturę, wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PCV o grubości 2 mm, Uchwyty metalowe srebrny satyna.

Uwagi: szczegółowe dyspozycje co do kolorystyki wykorzystanych materiałów należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.

Krzesło biurowe z oparciem z czarnej siatki, wyściełane siedzisko, obite wytrzymałym czarnym materiałem, wyposażone w mechanizm regulacji siedziska i kąta nachylenia oparcia, podłokietniki w komplecie. Podstawa krzesła z pięcioramienną podstawą, czarnym lakierowanym wykończeniem z aluminiowymi detalami, sztywne kółka do podłóg twardych.

Parametry techniczne:

- szerokość siedziska: 520 mm
- głębokość siedziska: 460 mm
- wysokość siedziska : 480-570 mm
- wysokość całkowita: min.1200mm - max.1290 mm
- Tolerancja wymiarowa od wymiarów +/-10%

Szafa (regał zamykany) na dokumenty

- Wykonany z płyty meblowej laminowanej korpus oraz półki o grubości min. 20 mm, drzwi o grubości min. 18 mm, tył wykonany z płyty pilśniowej o grubości 4-6 mm, wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty,
- Wymiary zewnętrzne (+/- 5%): wysokość 2000 mm, szerokość 1000 mm, głębokość 400÷450 mm
- Dzielona na 2 części – góra i dół zamykane drzwiami dwuskrzydłowymi.
- Powinna posiadać półki regulowane
- Uchwyty metalowe srebrny satyna,
- Drzwi zamykane na zamek patentowy z kompletem minimum 2 (dwóch) kluczy
- Uwagi: szczegółowe dyspozycje co do kolorystyki wykorzystanych materiałów należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.

Stolik prostokątny o wymiarach 1200x700 mm i wysokości 750 mm z płyty meblowej laminowanej o grubości blatu min. 25 mm, wszystkie krawędzie wykończone PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, nogi (4 sztuki) z rury chromowanej o średnicy 60 mm

Uwagi: szczegółowe dyspozycje co do kolorystyki wykorzystanych materiałów należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.

Krzesło konferencyjne typu ISO - 3 sztuki.

- rama stalowa - chromowana lub malowana proszkowo na kolor ALU lub Black
- miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie w kolorze czarnym
- tkanina wykonana w 100% z włókna syntetycznego
- wymiary zewnętrzne (+/- 5%): wysokość 820 mm, szerokość 545 mm, głębokość 425 mm.

Pytanie nr 3

W związku informacją przekazaną w odpowiedziach z dnia 19.10.2021 , iż w zakresie remontu pomieszczenia socjalnego- obiektu nr 12 Budynek socjalny /Stacja odwadniania osadu i higienizacji osadu należy uwzględnić wymianę sanitariatów (toaleta, umywalka, bateria) prosimy o podanie specyfikacji materiałowej oraz ilości na w/w elementów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu socjalnym wymienić należy:

- zlew jednokomorowy – 1 szt.
- bateria kuchenna naścienna – 1 szt.
- umywalka – 1 szt.
- bateria umywalkowa – 1 szt.

W łazience należy wymienić:

- umywalka – 1 szt.
- bateria umywalkowa – 1 szt.
- ubikacja – kompakt - 1 szt.

Pytanie nr 4

W związku informacją przekazaną w odpowiedziach z dnia 19.10.2021, iż w zakresie remontu pomieszczenia socjalnego- obiektu nr 12 Budynek socjalny /Stacja odwadniania osadu i higienizacji osadu należy uwzględnić wymianę oświetlenia prosimy o podanie specyfikacji materiałowej oraz ilości na w/w elementów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ilość i moc punktów oświetleniowych LED należy dostosować do wymagań względem oświetlenia stanowisk pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oświetlenie dobrać tak, jak dla pomieszczenia biurowego.

Pytanie nr 5

W związku informacją przekazaną w odpowiedziach z dnia 19.10.2021, iż w zakresie remontu pomieszczenia socjalnego- obiektu nr 12 Budynek socjalny /Stacja odwadniania osadu i higienizacji osadu należy uwzględnić wymianę stolarki okiennej i drzwiowej prosimy o podanie specyfikacji materiałowej dla w/w elementów.

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawił poniżej wymagania w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej dla ob.12:

Hala prasy

Zakres robót obejmuje demontaż istniejących oraz montaż nowych okien rozwierno-uchyłnych o wymiarach 116x143cm (szer. x wys.) cm w ilości 3 szt. (wymiary należy przyjąć jako przybliżone, Wykonawca winien zwymiarować materiał „z natury”). Okna jednoskrzydłowe, w kolorze białym, izolacyjność akustyczna nie mniejsza niż 30 dB, Izolacja cieplna – $U_f \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, profil min. pięciokomorowy, wzmocnienie profilem stalowym.

Zakres robót obejmuje demontaż istniejących i montaż nowych drzwi (pomiędzy halą stanowiska odwadniania i higienizacji osadu a częścią socjalną) o wymiarach 90x205 cm (szer. x wys.) w ilości 1 szt. (wymiary należy przyjąć jako przybliżone, wykonawca winien zwymiarować materiał „z natury”). Drzwi bez przeszklenia, wykonane ze stali, wypełnione styropianem, kolor biały, wyposażone w uszczelkę wytłumiającą i zapobiegającą

przedstawianiu się odorów z hal do części socjalnej. Wyposażone w zamek z wkładką patentowa z min. 3 kluczami oraz okucia.

Zakres robót obejmuje demontaż istniejących oraz montaż nowych drzwi zewnętrznych o wymiarach 230x222cm (szer. x wys.) w ilości 1 szt. Drzwi dwuskrzydłowe, bez przeszklenia, wykonane ze stali, wypełnione styropianem, kolor biały, współczynnik $U_d \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, pokryte powłoką zabezpieczającą przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Drzwi wyposażone w zamek z wkładką patentową z min. 3 kluczami oraz okucia.

Pomieszczenie socjalne

Zakres robót obejmuje demontaż istniejących oraz montaż nowych okien rozwierno-uchyłnych o wymiarach 86x130cm (szer. x wys.) cm w ilości 2 szt. (wymiary należy przyjąć jako przybliżone, wykonawca winien zwymiarować materiał „z natury”). Okna jednoskrzydłowe, w kolorze białym, izolacyjność akustyczna nie mniejsza niż 30 dB, Izolacja cieplna – $U_f \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, profil min. pięciokomorowy, wzmocnienie profilem stalowym.

Zakres robót obejmuje demontaż istniejących i montaż nowych drzwi wewnętrznych o wymiarach 90x205cm (szer. x wys.) w ilości 1 szt. w kolorze białym, wykonane z tworzywa, wzmocnione wewnątrz, wyposażone w zamek z wkładką patentową z min. 3 kluczami oraz okucia.

Łazienka

Zakres robót obejmuje demontaż istniejących i montaż nowych drzwi wewnętrznych o wymiarach 90x205cm (szer. x wys.) w ilości 2 szt. w kolorze białym, wykonane z tworzywa, wzmocnione wewnątrz, wyposażone w zamek z wkładką oraz okucia.