



ZP.271.20.2024

GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

Trzebnica, 27.09.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania nr ZP.271.20.2024 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn: „**Budowa garażu dla samochodu strażackiego OSP Cerekwica**”.

- **Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 tj. z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:**

Pytanie nr 2:

Proszę o doprecyzowanie szczegółów instalacji systemu przyzywowego. Czy system przyzywowy ma zawierać tylko syrenę alarmową o mocy 4,0 kW? Czy ma zawierać w sobie także elektryczny system z centralą telefonicznego powiadamiania o zagrożeniu?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że system przyzywowy powinien składać się z:

1. Syreny alarmowej
2. Centrali telefonicznego powiadamiania o zagrożeniu ze slotem na kartę SIM.

Kontakt z Zamawiającym poprzez Platformę Zakupową.