


Sygnatura postępowania: ZP.271.1.2024.MK
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno- etap I”



Zamawiający:

Gmina Węgorzyno

ul. Rynek 1

73-155 Węgorzyno

Odpowiedzi na pytania wykonawcy z 24 lipca 2024 r.

1. Odnosząc się do zapisów PFU dotyczących bilansu ilości ścieków- pkt.1.2.7, str. 25 o brzmieniu:

„W zakresie układów sterowania, wizualizacji i AKPiA przewidzieć możliwość rozbudowy szaf poprzez włączenie dodatkowych elementów Etapu II bez konieczności wprowadzania zmian w zakresie szaf i sterownika wykonywanych w Etapie I.”

Czy „włączenie dodatkowych elementów Etapu II” do szaf etapu I należy rozumieć jako pozostawienie wolnego miejsca w szafie do zabudowy tych elementów dla etapu II, czy należy wykonać i zamontować szafy również dla etapu II?

„Włączenie dodatkowych elementów Etapu II” do szaf etapu I należy rozumieć jako pozostawienie wolnego miejsca w szafie do zabudowy tych elementów dla etapu II.

2. Czy w Etapie I mają być wykonane sieci międzyobiektove elektryczne i AKPiA również na potrzeby Etapu II?

Nie. Należy wykonać sieci międzyobiektove elektryczne i AKPiA tylko dla etapu I-go

Burmistrz Węgorzyna

Krzysztof Gwóźdź

Węgorzyno, 31 lipca 2024 rok