



Miłakowo, 23.07.2024 r.

Znak sprawy: **RGT.ZP.271.5.2024**

Wykonawcy

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605) zamawiający wyjaśnia treść SWZ postępowania pn. **„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej”**


Pytanie 14. Czy zamawiający zapewni dostawę prądu - przyłączy do ewentualnej stacji hydroforowej? Co w przypadku długiego oczekiwania wykonania ww. przyłącza energetycznego (gdy zostanie wykonane po realizacji Inwestycji) ?

Odpowiedź: Zamawiający wystąpi z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz o przyłączenie do sieci wg zaleceń Wykonawcy. W celu sprawdzenia instalacji dopuszcza się zastosowanie zewnętrznego źródła energii.

Pytanie 15. Nawiązując do odpowiedzi dotyczącej "Czy istniejący układ pompowy posiada rezerwę mocy tłocznej, wystarczającą na pokrycie zapotrzebowania mocy tłocznej etapu II inwestycji?". Prosimy o podanie szczegółowych parametrów istniejącego zestawu, ponieważ kwota wykonania ewentualnego wykonania kolejnej stacji hydroforowej może mieć relatywny wpływ na wysokość oferty.

Odpowiedź: W miejscowości Książnik znajduje się zestaw podnoszenia ciśnienia składający się z 4 pomp marki Grundfos 2,2 kw.

Pytanie 16. Co w przypadku, gdy odcinek, na którym znajduje się masa bitumiczna zostanie wykonany technologią bezwykopową i nawierzchnia nie zostanie uszkodzona?



Odpowiedź: W przypadku realizacji przedsięwzięcia metodą bezwykopową na odcinku drogi z istniejącą masą bitumiczną, a tym samym w przypadku nie pogorszenia jej stanu technicznego, odcinek drogi zostaje w istniejącej formie.