



Gmina Łubianka

Aleja Jana Pawła II 8
87-152 Łubianka
przetargi@lubianka.pl

Łubianka, dn. 30.10.2023 r.

ZP.271.32.2023

Strona prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, którego przedmiotem zamówienia jest: „**Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznego przejścia z sygnalizacją świetlną w ramach przebudowy skrzyżowania drogi woj. nr 553 z drogą gminną nr 100464C w Łubiance**” – postępowanie **ZP.271.32.2023**.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1: Przy grubości warstwy ścieralnej 3 cm bardziej odpowiednie będzie zastosowanie mieszanki AC 8S. Czy Zamawiający dopuści do stosowania taką mieszankę?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszcza się zastosowanie AC8S.

Pytanie 2: W SST i opisie mowa jest o AC 11W natomiast przedmiarze podaje się AC16W. Prosimy o ujednoczenie uziarnienia dla warstwy wiążącej?

ODPOWIEDŹ: Warstwę wiążącą należy wykonać z AC11W.

Pytanie 3: Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m².

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga odcinak próbnego.

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Termin, do którego Wykonawcy mogą składać oferty to 06.11.2023 r. do godz. 08:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi 06.11.2023 r. o godz. 08:30 .

Niniejsze wyjaśnienia do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

z up. Wójta Gminy Łubianka
/-/ Bartosz Lewandowski
Sekretarz Gminy Łubianka