



NR. OBWODU	RB-1/04		F03	F04	-	FI.1	F1.AW	-	-	-	F2.1	F2.1	F1.AW	-	-	F2.2	F2.2	F1.AW	-	-	FI.3
MOC ZAINSTALOWANA Pz [kW]	-		-	-	-	0,1	0,01	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	-	-	-
NAZWA ODBIORU			TABLICA SALA KOMPUTEROWEJ	ROZDZIELNICA RB-3	-	OŚWIETLENIE KLATKA SCHODOWA	OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE	-	STEROWANIE OŚWIETLENIE	-	OŚWIETLENIE GABINET DYREKTORA, POKÓJ NAUCZYCIELSKI POM. BIUROWE	OŚWIETLENIE KORYTARZ	OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE	-	STEROWANIE OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE POKÓJ REFERENTA SEKRETARIAT. WC, GABINET Z-CIA DYREKTORA	OŚWIETLENIE KORYTARZ	OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE	-	STEROWANIE OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE SALE PARTER
ILOŚĆ ODBIORNIKÓW	-		-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-
TYP LINII	N2XH-J RM 5x50		-	N2XH-J RM 5x50	-	N2XH-J RE 3x1,5	N2XH-J RE 3x1,5	-	N2XH-J RE 3x1,5	-	N2XH-J RE 3x1,5	N2XH-J RE 3x1,5	N2XH-J RE 3x1,5	-	N2XH-J RE 3x1,5	N2XH-J RE 3x1,5	N2XH-J RE 3x1,5	N2XH-J RE 3x1,5	-	N2XH-J RE 3x1,5	-

UWAGA:

1. NAPIĘCIE SIECI: 3x400/230V  
2. UKŁAD SIECIOWY INSTALACJI: TN-C-S  
3. DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: PROJEKTOWANEJ INSTALACJI:  
- SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
WG PN-HD 60364-4-41

PRACOWNIA PROJEKTOWA DANUTA FREDOWICZ		
REMONT POMIESZCZEŃ NA FRAGMENTE 1 PIĘTRA BUDYNKU SZKOŁY Z WYMIANĄ OKIEN PRZY UL. WIOSNY LUDÓW 22 W KATOWICACH		
tytuł rysunku:	skala rysunku	numer rysunku
SCHEMAT TABLICZY RB-2 CZ. 1	-	E-205.1
projektował: inż. Mariusz STROJNY upr. bud. SLK/0956/PWOE/05	data projektu kwiecień 2022	podpis

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)