



Opinia Nr 011 /2021

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo-kominowych

w BYDGOSZCZY ul DWORCOWA Nr 10

dotyczy mieszkania Nr. 10 Pana/i/ ADM ROM-3

Sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Wojciech Grugel w celu.

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzenia

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewody Nr 2, 4 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionych przepisów i ~~może~~ (mogą) ~~nie może~~ (nie mogą) być przeznaczony podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczynę

2- DO PODŁĄCZENIA PIECA CO GAZOWEGO W POMIESZCZENIU PROJEKTOWANEJ ŁAZIENKI
4-DO PODŁĄCZENIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ Z POMIESZCZENIA KUCHNI . Z POMIESZCZENIA NALEŻY WYPROWADZIĆ RURE 2 PŁASZCZOWĄ PO ELEWACJI PONAD DACH BUDYNKU .

2. Urządzenie (a) WENTYLACJA PROJEKTOWANEJ ŁAZIENKI podłączenie jest (są) ~~prawidłowo-nieprawidłowo~~ DO PRZEWODU KOMINOWEGO DZIAŁA SPRAWNIE.

Podać rodzaj urządzenia

Jeżeli nieprawidłowo-podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a)działa (ją) wadliwie z przyczyn

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy:

Opinie sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./Dz.U.Nr 89poz.414/, Ustawę o Ochronie p.poz z dnia 27.08.1991 r.Dz.U. Nr 81 poz.351/oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe , w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych Z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz.U.Nr. 92 poz.460/.

Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz.

Dla ADM ROM-3

1 egz. dlaZakład Kominiarski.....

Potwierdzono odbioru opinii:

OPINIODAWCA

(uprawniony rej. Mistrz kominiarski)

DniaPodpis

Pieczęć i podpis

Mistrz Kominiarski
Wojciech Grugel
upr. mistrz. nr 5274/12 z dnia 10.10.2012r.