

Olesno, dnia 25.10.2023 r.

Znak postępowania: 271.41.2023

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie”.

- A. Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Olesno, reprezentowana przez Burmistrza Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami i jednocześnie modyfikuje część odpowiedzi udzielonych w dniu 24.10.2023 r.

**Zestaw zmodyfikowanych pytań z dnia 24.10.2023 r.**

6. Udostępniona dokumentacja budynku – „rzuty” nie pozwala na zweryfikowanie ilości w przedmiarze. Przydałyby się przekroje, rysunki elewacji. W tym przypadku udostępniony przedmiar jest podstawową informacją o zakresie i ilości jakie należy wykonać i wycenić. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma przygotować ofertę na podstawie udostępnionego przedmiaru.

Wiążącą dokumentacją na podstawie, której należy przygotować ofertę jest PFU i Audyt Energetyczny. Przedmiar jest załączony jako ogólne, szacunkowe określenie ilości robót. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnych pomiarów na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Dokumentacja dołączona do postępowania jest wystarczająca do sporządzenia oferty.

12. Czy w postępowaniu II obowiązują odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu I?

Nie, postępowanie nr 271.22.2023 w wyniku zadawanych pytań zmieniało zakres. Obecnie postępowanie dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynku szkoły. Zmienione zostały warunki umowne.

42. W projekcie umowy w § 16 KARY UMOWNE punkt 3 zawarty jest zapis, że zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia, której skutkiem będzie utrata przez Zamawiającego dotacji skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę odszkodowania w wysokości utraconej dotacji - do wysokości wynagrodzenia z tytułu wykonanego przedmiotu umowy. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca w przypadku opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych będzie musiał zapłacić tak wysoką karę umowną (odszkodowanie), sięgającą przyznanej dotacji Zamawiającemu ?

Na zasadzie Regulacji ws. wdrażania Funduszy Norweskich i EOG na lata 2014-2021 (art. 8.2.3) została dopuszczona możliwość uznania za wydatki kwalifikowalne kosztów zafakturowanych i zapłaconych przez beneficjenta do 30.04.2024 r., o ile przedmiot umowy zostanie dostarczony (w przypadku dostaw) lub wykonany (w przypadku usług i robót budowlanych) nie później niż przed upływem 31.08.2024 r. Brak realizacji zadania w tym terminie spowoduje, że przyznana Gminie Olesno dotacja będzie podlegała zwrotowi wraz z należnymi odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Ww. zapis umowy ma zabezpieczyć interes Gminy, tzn. przeciwdziałać zleceniu zadania wykonawcy, który nie ma zdolności organizacyjnych, technicznych czy kadrowych do realizacji tak dużego zadania w wyznaczonym okresie czasu, i w wyniku zamierzonego działania (zwłoki) wykona powierzone zadanie po terminie granicznym, tj. 31 sierpnia 2024 r., co skutkować będzie utratą

przyznanego gminie dofinansowania.

46. Zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych określając warunki przestąpienia do postępowania Zamawiający musi określić te warunki miarodajnie do przedmiotowego zamówienia.

Warunki techniczne określone w Zagad. VIII pkt. 1 brzmi:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy roboty dotyczące: budowy / rozbudowy / remontu / przebudowy / modernizacji obiektu kubaturowego o wartości minimum 15 milionów złotych obejmującego swoim zakresem roboty dociepleniowe, wymianę stolarki, wymianę oświetlenia wewnętrznego oraz modernizację systemu grzewczego.

Wedle Naszej oceny warunki postawione przez Wykonawcę nie są w żaden sposób miarodajne co do przedmiotowego postępowania i znacząco przekraczają wartość Zamówienia.

Wartość zamówień jaką określa Zamawiający jest suma 45 mln zł na przebudowę, budowę lub rozbudowę budynków o charakterze publicznym w okresie maksymalnie 5-ciu lat.

Z przeanalizowanej dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego wynika że wartość zamówień na kwotę 45 mln zł jest znacznie zawyżona co do przedmiotowego postępowania i w żaden sposób nie może być traktowana miarodajnie. W trosce o prawidłowość prowadzonego postępowania oraz w interesie Zamawiającego, a także w trosce o prawidłowe wydatkowanie środków publicznych wnosimy o zmianę tego zapisu na:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę dotyczącą: budowy / rozbudowy / remontu / przebudowy / modernizacji obiektu kubaturowego o wartości minimum 15 milionów złotych obejmującego swoim zakresem roboty nieocieplenie, wymianę stolarki, wymianę oświetlenia wewnętrznego oraz modernizację systemu grzewczego. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tego zapisu?

**Zamawiający zmienia zapisów warunku udziału w postępowaniu.**

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy roboty dotyczące: budowy / rozbudowy / remontu / przebudowy / modernizacji obiektu kubaturowego o wartości minimum 12 milionów złotych obejmującego swoim zakresem roboty dociepleniowe, wymianę/montaż stolarki, wymianę/montaż oświetlenia wewnętrznego oraz modernizację/wymianę/montaż systemu grzewczego."

2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie min. jedną robotę budowlaną, w zakresie której były:

- roboty dociepleniowe: 2.000.000,00 złotych;
- wymiana/montaż stolarki: 2.000.000,00 złotych;
- wymiana/montaż oświetlenia wewnętrznego: 500.000,00 złotych;
- modernizacja/montaż systemu grzewczego: 1.000.000,00 złotych.

#### **Zestaw pytań dodatkowych:**

1. Szanowni Państwo proszę o poprawienie we wzorze umowy poniższego zapisu

a) dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych od podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowego robót objętych zamówieniem; harmonogram powinien zawierać wszystkie elementy robót opisane w dokumentacji i podziałkę czasową nie rzadszą niż 1 miesiąc, przy czym harmonogram Wykonawca ma obowiązek sporządzić, aby odpowiadał co najmniej następującemu zaangażowaniu finansowym postępu wykonania umowy: do końca grudnia 2023 roku co najmniej 30% wartości wynagrodzenia wykonawcy, do końca stycznia 2024 roku co najmniej 50% wartości wynagrodzenia wykonawcy, do końca lutego 2024 co najmniej 60% wartości wynagrodzenia wykonawcy, do końca marca 2024 roku co najmniej 80% wynagrodzenia wykonawcy. harmonogram musi zostać uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego. Do zaangażowania bierze się pod uwagę również materiały choćby były niewbudowane, jeśli zostały one dostarczone na plac budowy i odebrane przez Zamawiającego,

Skoro wymagają państwo wykonania zakresu robót do sierpnia to jakim cudem można wymagać żeby ktoś tak ogromny zakres robót wykonał w 80 procentach do marca 2024???????????????? zima ma być wykonane 50 % zakresu ocieplenia? projekt? nie da się nawet zamówić urządzeń, ponieważ pompy ciepła będą projektowane 4 miesiące i kolejne 2-3 produkowane pod zamówienie. zima nie da się ocieplać ścian w pełnym zakresie. Jest to istotna wada umowy.

Zamawiający zmienia projekt umowy

§4 punkt 2 ppkt a) otrzymuje brzmienie:

- a) dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych od podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowego robót objętych zamówieniem; harmonogram powinien zawierać wszystkie elementy robót opisane w dokumentacji i podziałkę czasową nie rzadszą niż 1 miesiąc, przy czym harmonogram Wykonawca ma obowiązek sporządzić, aby odpowiadał co najmniej następującemu zaangażowaniu finansowym postępu wykonania umowy: do końca grudnia 2023 roku co najmniej 10% wartości wynagrodzenia wykonawcy, do końca stycznia 2024 roku co najmniej 20% wartości wynagrodzenia wykonawcy, do końca lutego 2024 co najmniej 40% wartości wynagrodzenia wykonawcy, do końca kwietnia 2024 roku co najmniej 60% wynagrodzenia wykonawcy. harmonogram musi zostać uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego. Do zaangażowania bierze się pod uwagę również materiały choćby były niewbudowane, jeśli zostały one dostarczone na plac budowy i odebrane przez Zamawiającego.

§9 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawcy przysługuje prawo do żądania zapłaty zaliczki, na dokończenie wykonania prac, przy czym wniosek o zaliczkę można złożyć nie później niż do 15.04.2024 roku, pod warunkiem zrealizowania częściowego prac w zaangażowaniu co najmniej 50% wartości wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w art. 442 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Komentarz do zmiany:

W związku z otrzymaną dotacją Zamawiający oczekuje, że Wykonawca po wykonaniu 50% zamówienia w terminie do 15.04.2024 r. wystąpi o zaliczkę obejmującą pozostałą część przedmiotu zamówienia. Zamawiający pod groźbą zwrotu dofinansowania musi wydać środki do 30.04.2024 r. Z kolei ich rozliczenie może nastąpić w późniejszym terminie, ale nie później niż do 15.08.2024 r.

2. Czy dokumentacja całego zakresu zadania podlega uzyskaniu pozwolenia na budowę?

Jeśli nie to prosimy o wskazanie jakie roboty będą polegać pozwoleniu na budowę.

Należy uzyskać pozwolenie na budowę w zakresie instalacji sanitarnych (pompy ciepła,

wentylacja mechaniczna oraz kotły gazowe) oraz instalacji paneli fotowoltaicznych. Roboty termoizolacyjne podlegają zgłoszeniu.

3. Czy Zamawiający dysponuje ekspertyzą dotyczącą możliwości umieszczenia paneli fotowoltaicznych na dachu?

Brak jest ekspertyzy technicznej

4. Czy Zamawiający zakłada, że dach posiada wytrzymałość pozwalającą na umieszczenie paneli fotowoltaicznych i związanych z tym obciążeń (śnieg, wiatr itp.)?

Zakłada się wstępnie dostateczną wytrzymałość dachu pod montaż paneli fotowoltaicznych. Jednakże na etapie robót budowlanych należy sprawdzić i dokonać analizy wytrzymałości stropodachu w zależności od wielkości i sposobu montażu paneli fotowoltaicznych. W razie konieczności wzmocnienia stropu, należy sprawdzić, czy roboty te wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

5. Czy Zamawiający jest pewien, że projektowane panele nie spowodują konieczności wzmocnienia konstrukcji dachu? Jeśli wystąpi taka konieczność będzie należało uzyskać pozwolenie na budowę w tym zakresie.

Zakłada się wstępnie dostateczną wytrzymałość dachu pod montaż paneli fotowoltaicznych. Jednakże na etapie robót budowlanych należy sprawdzić i dokonać analizy wytrzymałości stropodachu w zależności od wielkości i sposobu montażu paneli fotowoltaicznych. W razie konieczności wzmocnienia stropu, należy sprawdzić, czy roboty te wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

6. Czy Zamawiający zakłada w terminie wykonania zadania czas niezbędny na pozyskanie pozwolenia na wykonanie odwiertów dla pionowych pomp ciepła.

Na odwierty konieczne jest wykonanie projektu robót geologicznych i uzyskanie pozwolenia na budowę, w trakcie przewidzianego terminu.

7. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zadania należy przewidzieć wykonanie projektu robót geologicznych (konieczny do wykonania odwiertów powyżej 30m).

Na odwierty konieczne jest wykonanie projektu robót geologicznych i uzyskanie pozwolenia na budowę, w trakcie przewidzianego terminu.

8. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją powykonawczą budynku? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie.

Brak dokumentacji powykonawczej budynku

9. Czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją wszystkich instalacji, elewacji, kotłowni? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie.

Brak jest inwentaryzacji instalacji.

10. Czy Zamawiający dysponuje zestawieniem stolarki? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie. Zestawienie stolarki zostało zamieszczone na stronie postępowania.

11. Czy należy wykonać charakterystykę energetyczną?

Do zakończenia robót należy wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

12. Czy Zamawiający posiada zapewnienie dostawcy energii elektrycznej, że odbierze on prąd wyprodukowany przez Zamawiającego? Obecnie wiele podmiotów spotyka się z problemem w uzyskaniu takiej decyzji.

Zamawiający nie posiada takiego zapewnienia.

13. Prosimy o usunięcie poniższego zapisu w umowie: "Wykonawca przyjmuje do

wiadomości, że przedmiot niniejszej umowy współfinansowany jest z dotacji pozyskanej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wobec powyższego strony ustalają, iż zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, którego skutkiem będzie utrata przez Zamawiającego wymienionej dotacji lub jej części, spowoduje, iż po stronie Wykonawcy powstanie obowiązek zapłaty Zamawiającemu odszkodowania w wysokości utraconej dotacji, lecz nie wyższego niż wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonanego przedmiotu umowy."

Zamawiający nie zmienia zapisu swz.

14. Potwierdzenie, że w związku z termomodernizacją budynku wymianie podlegają tylko drzwi zewnętrzne, natomiast drzwi wewnętrzne zostają istniejące.

Wymianie podlegają tylko drzwi zewnętrzne.

15. Podanie wymiarów drzwi nieopisanych na rzutach (na przykład na rysunku „segment C rzut parteru” w pomieszczeniu 13) informacja ta jest niezbędną Generalnemu Wykonawcy do prawidłowej wyceny.

Wymiary podane w zestawieniu stolarki zamieszczone na stronie postępowania.

16. Udostępnienie zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej, którą należy wymienić.

Zestawienie stolarki zostało zamieszczone na stronie postępowania.

17. Potwierdzenie, że należy zamontować okna takie jak opisane na rzutach. Na rysunku „segment D rzut parteru” w pomieszczeniach 13 i 14 opisano okna o takim samym wymiarze, jednak widać że szerokość okien się różni. Prosimy o potwierdzenie, że nie nastąpiła omyłka pisarska i należy wymienić okna na te opisane na rzutach.

Wszystkie drzwi i okna zgodnie z zestawieniem stolarki.

18. Czy Wykonawca ma założyć w swojej ofercie odmalowanie sufitów po wymianie opraw świetlnych? po zdemontowaniu starych lamp mogą być widoczne ślady.

W PFU str. 20 rozdział Wykończenia zostały opisane prace do wykonania po wymianie opraw oświetleniowych. Przedmiotowe prace zostały również ujęte w przedmiarze.

19. Co Ma zrobić Wykonawca jeśli okaże się, że stare okablowanie nie spełnia wymogów badań i pomiarów rezystancji?

W przypadku nie spełnienia wymogów przez okablowanie, należy je wymienić na nowe, zgodne z obowiązującymi przepisami.

20. Ile jest obecnie pionów CO do wymiany ? nie ma nigdzie tego w dokumentacji.

Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją instalacji sanitarnych. Możliwe jest dokonanie wizji na obiekcie.

21. Pomiędzy przedmiarem w starym przetargu a przedmiarem w nowym przetargu istnieją różnicę ogromne w ilości robót. Z czego to wynika? według czego należy wyceniać?

Przedmiar zamieszczony w obecnym przetargu jest aktualny, natomiast stanowi on jedynie wytyczne i zarys do wyceny robót. Przedmiar z poprzedniego przetargu odnosił się do innego zakresu robót.

22. Jaki występuje poziom wód gruntowych? Czy będzie potrzebne wykonanie odwodnienia wykopów?

W chwili obecnej nie są znane warunki geologiczne gruntu. Podczas wykonywania odwiertów firma wykonawcza powinna zweryfikować projektowane głębokości, założenia, a także poziom

wód gruntowych. Do firmy wykonawczej będzie należeć decyzja o ewentualnym odwodnieniu wykopów.

23. Czy serwisowanie i dostawa materiałów eksploatacyjnych urządzeń w okresie gwarancji jest po stronie Wykonawcy?

Serwis oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji jest po stronie Zamawiającego.

24. Czy istniejące ocieplenie należy pozostawić?

Tak, należy pozostawić, jeżeli jego stan techniczny jest odpowiedni.

25. Czy obecnie obiekt posiada izolacje ścian fundamentowych?

Istnieje jedynie izolacja z papy asfaltowej.

26. Czy z białego montażu należy wymienić tylko baterie umywalkowe?

Tak, wymianie podlegają tylko baterie umywalkowe.

27. Czy należy odnowić wszystkie powłoki malarskie w budynku?

Nie, odnowie podlegają tylko fragmenty naruszone podczas wykonywania prac.

28. Prosimy o potwierdzenie, że należy uzupełnić 5% tynków na sufitach, w miejscach po wymianie oświetlenia.

Wiążącą dokumentacją na podstawie, której należy przygotować ofertę jest PFU i Audyt Energetyczny. Przedmiar jest załączony jako ogólne, szacunkowe określenie ilości robót. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnych pomiarów.

29. Prosimy o potwierdzenie, że należy uzupełnić 5% malowania sufitów, w miejscach po wymianie oświetlenia?

Wiążącą dokumentacją na podstawie, której należy przygotować ofertę jest PFU i Audyt Energetyczny. Przedmiar jest załączony jako ogólne, szacunkowe określenie ilości robót. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnych pomiarów.

30. Prosimy o informację, z czego wynika zmiana ilości w poz. „Rozebranie posadzek w pomieszczeniach” na 187,652 m<sup>2</sup> w porównaniu z poprzednim postępowaniem 351,89m<sup>2</sup>?

Rozebranie posadzek należy wykonać jedynie fragmentarycznie w miejscach wykonywania nowych instalacji. W poprzednim postępowaniu brano pod uwagę wymianę posadzek w całych pomieszczeniach. Wynika to ze zmiany zakresu, gdyż sanitariaty, a także inne pomieszczenia, nie podlegają wymianie w całości, a prace wykończeniowe należy wykonać jedynie jako uzupełnienia w miejscach wykonywanych prac.

31. Prosimy o informację, z czego wynika zmiana ilości w poz. „Rozebranie wykładziny ściiennej w płytek” na 134 m<sup>2</sup> w porównaniu z poprzednim postępowaniem 1640,56m<sup>2</sup>?

Podobnie jak w poprzednim punkcie - rozebranie wykładziny ściiennej należy wykonać jedynie fragmentarycznie w miejscach wykonywania nowych instalacji. W poprzednim postępowaniu brano pod uwagę wymianę wykładzin na całych ścianach.

32. Prosimy o informację, z czego wynika zmiana ilości w poz. „Licowanie ścian o pow. ponad 10m<sup>2</sup> płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5mm” na 134 m<sup>2</sup> w porównaniu z poprzednim postępowaniem 1640,56m<sup>2</sup>?

Analogicznie jak w punkcie poprzednim.

33. Prosimy o informację, z czego wynika zmiana ilości w poz. „Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5m<sup>2</sup> w 1 miejscu) m po wymianie instalacji wod-kan i c.o.” na 134 m<sup>2</sup> w porównaniu z poprzednim postępowaniem 3524,896m<sup>2</sup>?

Analogicznie jak wyżej.

34. Prosimy o informację, z czego wynika rezygnacja z poz. „Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych” w porównaniu z poprzednim postępowaniem 7175,46m<sup>2</sup>?

Nie przewiduje się nowych gładzi gipsowych w pomieszczeniach.

35. Prosimy o informację, z czego wynika rezygnacja z poz. „Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną - ściany” w porównaniu z poprzednim postępowaniem 728701,84m<sup>2</sup>?

Poprzednio zakładano malowanie wszystkich pomieszczeń, aktualnie nie przewiduje się nowych malowań

36. Czy należy wykonać uzupełnienia tynków tylko w miejscach wymiany oświetlenia?

Uzupełnienie tynków w miejscach wymiany oświetlenia oraz w miejscach wymiany instalacji sanitarnej.

37. Czy należy wykonać gładzie tylko w miejscach wykonania obudów pionów c.o. oraz pionów wody.

Tak oraz w miejscach wymiany oświetlenia.

38. Czy należy wykonać malowanie ścian tylko w miejscach wykonania obudów pionów c.o. oraz pionów wody.

Tak.

39. Czy należy wykonać malowanie sufitów tylko w miejscach wykonania wymiany oświetlenia?

Tak.

40. Czy ułożenie nowej posadzki z płytek podłogowych gresowych w łazienkach i kuchni lub z wykładziny PCV w salach lekcyjnych należy wykonać na całej powierzchni pomieszczeń, w których wykonano rozbiórki?

Nie, nową posadzkę należy uzupełniać fragmentarycznie, w miejscach wykonywania robót.

41. Czy w zakres zamówienia wchodzi pompa ciepła, remont instalacji c.o., c.w.o., system zarządzania energią wymianę oświetlenia oraz montaż paneli fotowoltaicznych.

Tak.

42. Podczas wizji lokalnej zauważono, że dach nad atrium jest pokryty blachą. Czy pokrycie z blachy należy rozebrać, czy należy wykonać na istniejącym pokryciu ocieplenie płytami z piany PIR o grubości 12cm, a jako wierzchnią warstwę wykonać izolację z papy?

Należy wykonać na istniejącym pokryciu.

Mapa do celów projektowych stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

**B. Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 137 ust. 1 SWZ dokonuje zmiany treści SWZ, a mianowicie:**

**C. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ, a mianowicie przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w SWZ:**

**w rozdziale XVIII punkt 1 SWZ przed zmianą jest:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/olesno> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania  
**do dnia 27.10.2023 do godziny 09:55.**

**w rozdziale XVIII punkt 1 SWZ po zmianie jest:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/olesno> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania

**do dnia 30.10.2023 do godziny 09:55.**

**w rozdziale XIX punkt 1 SWZ przed zmianą jest:**

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert

**tj. w dniu 27.10.2023 r. o godzinie 10:00.**

**w rozdziale XIX punkt 1 SWZ po zmianie jest:**

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert

**tj. w dniu 30.10.2023 r. o godzinie 10:00.**

**D. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:**

**w rozdziale XVII, punkt 1 SWZ przed zmianą jest:**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 24.11.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**w rozdziale XVII, punkt 1 SWZ po zmianie jest:**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 28.11.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

**E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00462139/01 z dnia 2023-10-25**

**F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

**G. W załączeniu:**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Formularz ofertowy  
Mapa do celów projektowych

**Burmistrz Olesna  
Sylwester Lewicki**