



**G M I N A F R Y S Z T A K**  
**woj. PODKARPACIE**  
**ul. ks. Wojciecha Blajera 20,38-130 Frysztak**  
**tel. (17) 2777-110, 2777-022, 2777-903, fax (17) 2777-920**  
**e-mail: ug@frysztak.pl, www.frysztak.pl**

Gpr.271.3.2022

Frysztak, 03.02.2022 r.

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SWZ

Postępowanie dostawę z montażem : **„Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Cieszynie”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), uprzejmie informuję, iż w dniu 02 i 03 lutego 2022 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Poniżej przedstawienie ich treści wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego.

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o profile z naniesionym uzbrojeniem terenu, uzgodnień dotyczących przekraczania kolizji z istniejącą infrastrukturą.

Ad. 1. Profil został dołączony do dokumentacji projektowej załącznik nr 7 do SWZ projekt zagospodarowania terenu rysunek S3. Zgodnie z dokumentacją projektową - projekt techniczny część 2.2 oraz danymi technicznymi w obrębie inwestycji nie występują kolizje z istniejącą infrastrukturą.

2. Prosimy uzupełnienie dokumentacji projektowej o rzędne studni.

Ad.2. Rzędne studni zostały podane w profilu dołączonym do dokumentacji projektowej załącznik nr 7 do SWZ projekt zagospodarowania terenu rysunek S3

3. Czy wykonane jest ujęcie wody? Czy w montażu pompy głębinowej należy ująć dostawę i montaż rurociągów tłocznych, jeśli tak to na jakiej głębokości jest zapuszczona pompa?

Ad.3 Ujęcie wody z istniejącej studni. W montażu należy ująć montaż rurociągu tłoczego zgodnie z poz. 3.9 przedmiaru robót. Profil z rzędnymi został podany na rysunku S3 załącznika nr 7 do SWZ – projekt zagospodarowania terenu.

4. Czy są wykonane wewnętrzne sieci podziemne – rurociągi kanalizacji, wody surowej oraz wody uzdatnionej?

Ad.4. Wykonany jest odcinek sieci wodociągu wody uzdatnionej i on nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Należy wykonać odcinek zasilania stacji wodą surową zgodnie z profilem rys S3 i projektem zagospodarowania terenu do projektowanego budynku, podłączenie do budynku wykonanego odcinka sieci wodociągowej po uzdatnieniu oraz wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z poz. 3.26 przedmiaru i projektem zagospodarowania terenu z podłączeniem do projektowanej studzienki kanalizacji sanitarnej S1. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

5. Czy jest wykonane przyłącze elektryczne do stacji kontenerowej?

Ad.5. Przyłącze elektryczne zostanie wykonane przez PGE Dystrybucja w terminie uzgodnionym z operatorem sieci przesyłowej na podstawie oddzielnie zawartej umowy .Należy wykonać wewnętrzną instalację elektryczną zgodnie z udzielonymi odpowiedziami z dnia 02.02.2022 roku.

6. Prosimy o udostępnienie projektu technicznego wraz z częścią rysunkową.

Ad. 6. Projekt techniczny z rysunkami stanowią załączniki nr 7 do SWZ i zostały udostępnione.

7.Proszę o informację o sposobie wypełniania oferty i oświadczeń są to pliki PDF nie aktywne.

Ad.7 Zamawiający udostępnia załączniki do SWZ ( oferta i oświadczenia ) w formie edytowalnej na platformie zakupowej.

Wójt

( - )

Jan Ziarnik

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

**Otrzymują:**

1.Strona internetowa <https://platformazakupowa.pl/pn/frysztak>;

2.A/a