

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na budowę i utwardzenie dróg w Żorach – etap II.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) Zamawiający przesyła odpowiedź na pytanie Wykonawcy.

Pytanie 1: Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie materiału, który należy wbudować w części 3 – „Budowa skweru na os. Powstańców w Żorach”:

- w opisie (00) i przekroju konstrukcyjnym (03) podano:
PICCOLO gr. 6 cm, kostka betonowa kolor szary
- na planie sytuacyjnym (01) i planie szczegółowym (02) podano:
PICCOLO gr. 8 cm, kostka betonowa kolor szary
- w przedmiarze robót (04 pkt. 15.5) jest:
PICCOLA gr. 6 cm, kostka betonowa kolor szary

Odpowiedź: Informuję, że Zamawiający potwierdza opis materiału zawartego w przedmiarze robót (pkt. 4.15), opisie technicznym oraz przekroju konstrukcyjnym (rys. 03), tj. kostka betonowa typu Piccola gr. 6 cm.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Bronisław Puzdriński
Pełnomocnik Prezydenta do Infrastruktury

Otrzymują:

1. Adresat,
2. IMI,
3. ZP aa.