



L.dz. 1138/2020

Olsztyn, dnia 10.07.2020 r.

Nr postępowania: 214/2020/PN/DZP

*Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania*

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. **Remont instalacji oświetlenia w pomieszczeniach budynku UWM przy ul. Obiża 2, polegający na wymianie zużytych opraw oświetleniowych w celu zapewnienia odpowiednich warunków świetlnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niedowidzących i chorujących na epilepsję.**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia uprzejmie odpowiedź na otrzymane zapytanie:

Pytanie nr 1.

Proszę o kontakt celem uściślenia informacji potrzebnych do złożenia wyceny tzn. jakie są wymiary pomieszczeń i wysokości przeznaczenie każdego z pomieszczeń czy to sala komputerowa, laboratoryjna, biurowe pomieszczenie itp. czy bierzemy pod uwagę wskaźnik UGR przy oprawach tzn wskaźnik oślepienia.

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wymiary pomieszczeń wynoszą w granicach 15-20 m², wysokość 3,30 m, pomieszczenia dydaktyczno-biurowe. Przy oprawach należy wziąć pod uwagę wskaźnik UGR.

Pytanie nr 2.

Czy w zakres prac wchodzi malowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż pomieszczenie należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Pytanie nr 3.

Czy nowa rozdzielnia ma wykonaną wnękę?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż należy przewidzieć kompletny montaż rozdzielnicy w zależności od przyjętego typu.

Pytanie nr 4.

Czy nowy włącznik ma zabezpieczenie do którego wpinamy się przewodem 5X6mm²?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż należy przewidzieć montaż zabezpieczenia pod nowy włącznik.

Z poważaniem,

p.o. KANCLERZA
mgr Andrzej Gózdź

SPECJALISTA

mgr Magdalena Zawisza

Sporządziła: mgr inż. Zbigniew Stachurski, Magdalena Zawisza