

**ZAWIADOMIENIE**

**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  
w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – etap II**

**I. W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania:**

**1.**

*W związku z rozbieżnością dotyczącą przepompowni przydomowych oraz standardu ich wykonania w gm. Inowrocław prosimy o jednoznaczne określenie wymogów dotyczących PD1-5, a w szczególności typu pomp (wyporowa czy z wolnym przelotem jak w branży elektrycznej), oraz o potwierdzenie iż pompa w zbiorniku PEHD ma być zamontowana na specjalnym zawieszaniu umożliwiającym bezproblemowy serwis przepompowni.*

**TYP POMP – WYPOROWE, ZAMONOTOWANE NA SPECJALNYM ZAWIESIU UMOŻLIWIĄJĄCYM BEZPROBLEMOWY SERWIS PRZEPOMPOWNI.**

**Zatwierdzam**

**Tadeusz Kacprzak**  
Wójt Gminy Inowrocław

Sporządził: Marcin Rychłowski, 52/ 35 55 829

