



Kielce, dnia 07.03.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„PP w Zawichoście – budowa nowej siedziby w systemie tradycyjnym w trybie zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1:

Czy w ramach realizacji umowy należy jedynie zaprojektować wyposażenie szafy krosowej w urządzenia pasywne czy należy również dostarczyć urządzenia aktywne? Jeżeli tak, to jakie?

Odpowiedź:

Urządzenia aktywne nie są przedmiotem zamówienia.

Pytanie 2:

Czy w ramach realizacji umowy należy jedynie zaprojektować i przewidzieć parametry UPS-a dla urządzeń zasilania gwarantowanego czy należy również dobrany UPS dostarczyć?

Odpowiedź:

Dobry UPS należy dostarczyć i uruchomić.

Pytanie 3:

Czy budynek wymaga zasilania dwustronnego, tj. podstawowego i awaryjnego np. z agregatu? Jeżeli wymaga zasilania z rezerwowego np. z agregatu to czy należy taki agregat zaprojektować, przewidzieć miejsce na zewnątrz i dostarczyć ?

Odpowiedź:

Budynek nie wymaga zasilania dwustronnego.

Pytanie 4:

Czy w zakresie dostawy jest drukarka sieciowa, czy należy przewidzieć tylko zasilanie i LAN?

Odpowiedź:

Drukarka sieciowa nie jest przedmiotem zamówienia. Należy doprowadzić zasilanie i LAN.

Pytanie 5:

Czy instalacja elektryczna obligatoryjnie wymaga kompensacji mocy biernej (dostawy baterii)?



SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI
W KIELCACH

Numer postępowania: 10/TPBN/2023

Odpowiedź:

Wymagana jest kompensacja mocy biernej.

Pytanie 6:

Czy stacja ładowania ma być publiczna czy tylko dla pracowników komisariatu?

Odpowiedź:

Stacja ładowania będzie dostępna dla pojazdów służbowych Policji.

Pytanie 7:

Dotyczy: PFU 1.1.1.1. Technologia planowanej zabudowy, „Elewacje: Zasadnicza część elewacji wykończona płytą fasadową na przykład HPL lub tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym na warstwie dociepleniowej.”

Prosimy o wskazanie konkretnego rozwiązania dotyczącego elewacji budynku, gdyż wskazana przez Zamawiającego dowolność wyboru nie jest równoważna kosztowo. Prosimy o wskazanie czy ma być wykończona płytą fasadową np. HPL czy też tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym?

Odpowiedź:

Elewację należy zaprojektować i wykonać wg zapisów PFU pkt. 1.1.1.1. Zamawiający dopuszcza wykonanie elewacji z wykończeniem zarówno w płycie HPL jak również tynkiem cienkowarstwowym silikonowym na warstwie docieplenia. Dowolność rozwiązania technologii elewacji pozostawia dla projektanta, który zaprojektuje elewację zgodnie z warunkami miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Powyższe wyjaśnienia nie powodują konieczności zmiany treści ogłoszenia, wobec tego termin, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Na stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/732565> zostaje zamieszczona:

1. Wersja elektroniczna niniejszego pisma

ZASTĘPCA KOMENDANTA
WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
W KIELCACH

insp. dr Agata Malaśńska-Nagórny