

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dwa nowe filtry ciśnieniowe z drenażem płytowym i standardową częścią cylindryczną, wykonane ze stali węglowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnętrznym i zewnętrznym poprzez lakierowanie.

Parametry filtrów:

- powierzchnia jednego filtra	2,54 m ²
- średnica	1800 mm
- pojemność	5500 dm ³
- wydajność	25,40 m ³ /h
- wysokość całkowita zbiornika	3110 mm
- wysokość płaszczka	1500 mm
- króciec przyłączeniowy	DN 150

UWAGA: Filtry ciśnieniowe są elementem prowadzonej modernizacji stacji uzdatniania wody i ich parametry są analogiczne do filtrów obecnie eksploatowanych. Zmiana parametrów wymaga udowodnienia zamawiającemu, że ich montaż będzie możliwy bez ponoszenia dodatkowych kosztów i jednocześnie zapewni osiągnięcie zakładanych efektów.

2. Termin dostawy:

Do dnia 28.11.2024 r.

3. Miejsce dostawy:

Stacja Uzdatniania wody w miejscowości Witobel, dz. ewid. 246/3 obręb Witobel, gm. Stęszew

4. Koszty dostawy:

Wszelkie koszty transportu oraz rozładunku ponosi wykonawca.

5. Gwarancja 60 miesięcy

6. Wymagane dokumenty, dotyczące przedmiotu zamówienia, które należy dołączyć do oferty lub wskazać adres strony internetowej, która zapewni bezpośredni dostęp do dokumentu i możliwość jego pobrania.

- warunki gwarancji jakich udziela wykonawca na oferowany przedmiot zamówienia lub adres strony internetowej pod którym są dostępne,
- dokument DTR lub inny dokument dostarczony do urządzenia przez producenta, w którym znajdują się wszystkie dane oraz instrukcje dotyczące montażu i eksploatacji przedmiotu zamówienia lub adres strony internetowej pod którym są dostępne,
- wymagane atesty higieniczne

Zatwierdził

Dyrektor


mgr inż. Dawid Marciniak