

Bydgoszcz, dnia 10 października 2019 r.

L. Dz. GZ/PN/3000/19

ZAPYTANIE OFERTOWE

Międzygminny Komplex Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest przebudowa stanowiska rozładunku wody amoniakalnej z cysterny do zbiornika w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

Opis zadania:

Przebudowa będzie polegała na zdublowaniu króćca rozładunkowego z szybko-złączką poprzez montaż za obecnym zbiornikiem odpowietrzającym. Do tego celu konieczny będzie zakup dwóch ściśle określonych w projekcie zaworów ręcznych. Przesunięcie jednego z istniejących zaworów ręcznych bliżej zbiornika odpowietrzającego oraz przeniesienie zaworu automatycznego na nowy króciec rozładunkowy i jego połączenie z istniejącą instalacją. Ponadto do wykonania będzie lejek do zlewki z szybko-złączką.

Wszystko musi być wykonane wg załączonego projektu, zarówno pod kątem zakupu wyszczególnionych materiałów oraz technologii montażu i spawania a także próby ciśnieniowej i odbioru zadania.

Konieczna jest wizja lokalna. Chęć uczestnictwa w wizji lokalnej oraz termin należy zgłosić Zamawiającemu pod poniższym numerem telefonu.

Termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy, w ustalonym terminie.

Termin płatności: 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub uzgodnienia terminu wizji lokalnej prosimy o kontakt pod numer tel. 502 851 005 z Panem Wojciechem Chrupałą.

Oferty prosimy złożyć w terminie do dnia 18 października 2019 roku pod adresem www.platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje

Uwaga! Składając ofertę należy dołączyć dokument ofertowy w postaci pliku PDF.

PREZES ZARZĄDU

Konrad Mikołajski