



Wyjaśnienia treści SWZ

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.; dalej Pzp),

w dniu 24.07.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: **Przebudowa ulic w obszarze Starego Rynku wraz z przebudową Rybiego Rynku w Bydgoszczy, Nr sprawy 029/2023.**

- I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania – zestaw 1 z dnia 20.07.2023 r.

1. Wykonawca wnosi o załączenie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót dla poszczególnych zadań.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa (DP) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), **stanowią załącznik Nr 3 do Umowy, której wzór stanowi załącznik Nr 1 do SWZ.** Wersję elektroniczną DP + SST, w związku pojemnością przekraczającą 500 MB, Zamawiający udostępnił wszystkim zainteresowanym pod linkiem :

https://zdmikp.bydgoszcz.pl/ufiles/029_2023_zal3_do_umowy_DP+SST.zip

o czy poinformował:

- w UWADZE Nr 1 zamieszczonej w miejscu „Wymagania i specyfikacja” na stronie internetowej prowadzonego postępowania (link: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/792213>) na Platformie zakupowej Open Nexus,
- w załączniku Nr 3 do Umowy oraz,
- w pkt XXVII. SWZ dot. Wykazu załączników do SWZ.

W linku dołączonym do przetargu znajduje się dokumentacja projektowa wraz z pomocniczym poglądowy przedmiar robót branży drogowej dla wszystkich zadań. Zgodnie z zapisami w OPZ „Przedmiar ten nie stanowi podstawy określenia wielkości zamówienia i podstawy rozliczenia Umowy”. Dla pozostałych branż Zamawiający nie posiada przedmiaru robót.

Zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ, wynagrodzenie za wykonanie całego zamówienia jak i poszczególnego Zadania ma charakter ryczałtowy, a Wykonawca zobowiązany jest do podania w swojej ofercie ceny ryczałtowej wykonania całego zamówienia oraz wszystkich 10 Zadań oddzielnie.

Pytania – zestaw 2 z dnia 21.07.2023 r.

1. Czy Zamawiający dopuszcza do stosowania jako wypełnienie spoin nawierzchni kamiennych spoinę epoksydową o parametrach wystarczających i z powodzeniem stosowanych na większości inwestycji podlegających pod Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, czy Zarządy Dróg Wojewódzkich, czyli miejsc, które są najintensywniej użytkowane w przestrzeni drogowej? Dodatkowo warto wspomnieć, że spoina żywiczna została zastosowana na zrewitalizowanym rynku w Bydgoszczy - przestrzeń z kostki kamiennej, NIE z płyt kamiennych i w naszej opinii sprawdza się bezproblemowo.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza do stosowania jako wypełnienie spoin nawierzchni kamiennych spoinę epoksydową, ponadto oczekuje wbudowania odpowiednich spoin dla poszczególnych nawierzchni zgodnie z szczegółowym opisem zawartym w dokumentacji projektowej.

- II. Wyjaśnienia zostały udzielone w terminie ustawowym, w związku z tym, nie zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert.
- III. Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (ID 792213).

Z upoważnienia
Dyrektora ZDMiKP

Zastępca Dyrektora
Ds. Transportu
podpis nieczytelny
Rafał Grzegorzewski

.....
(podpis kierownika zamawiającego)