

Kluczewsko, dn. 06.10.2022r.

Znak sprawy: IRL.271.1.5.2022

Do:
Wykonawcy – ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Poprawa funkcjonalno – przestrzenna terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku**”.

**PYTANIA, ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA DO
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6, w związku z art. 266 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):


I. TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

Pytanie Nr 1:

Proszę o wskazanie metody zabezpieczenia antykorozyjnego dla ogrodzenia z elementów kutych i bramy?

Odpowiedź:

Ogrodzenie z elementów kutych i bramy, należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy i położenie zewnętrznej powłoki lakierem proszkowym.

Z up. WÓJTA GMINY

Bożena Nowak
Sekretarz Gminy
.....
/Podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Niniejsze pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia zostały zamieszczone na:

- 1) stronie internetowej www.bip.kluczewsko.gmina.pl w Zakładce Zamówienia publiczne/Platforma zakupowa/Profil Nabywcy/Postępowanie pn.: „**Poprawa funkcjonalno – przestrzenna terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku**” (Nr ID postępowania: 667719);
- 2) tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kluczewsko w dniu 06.10.2022r.;
- 3) a/a.