

TPPOŻ
ZK+PWP

P-PWP

YDYżo5x2,5mm²/RB32
YDYżo5x6,0mm²/RB32

4 x HDGs 3x1,5mm²

ZASILANIE SIŁOWNIKA
KLAPY POŻAROWEJ

ZASILANIE SIŁOWNIKA
KLAPY POŻAROWEJ

ZASILANIE CENTRALI
WENTYLACYJNEJ GOLD
ZASILANIE NAGRZEWICY
ELEKTRYCZNEJ

ø630

rz. osi- +7,4 m

ø630

ø800

±0,00=127,10



TYTUŁ OPRACOWANIA:
**INSTALACJE ELEKTRYCZNE
MAGAZYNU NR 10**

ADRES INWESTYCJI:
Składnica Rządowej Agencji
Rezerw Strategicznych w Elku
Nowa Wies Elcka, ul. Wilcza 2
19-301 Elk

DATA : 21.12.2021

NR. RYS. : **E1**

SKALA: **1:200**

PROJEKTOWAŁ:

MGR INZ.
TOMASZ SUPRANOWICZ

NR. UPR. :

PDL/0069/PBE/16

MGR INZ.
ANDRZEJ TIMCZENKO

PODPIS: