

Nazwa zadania: „Dostosowanie pomieszczeń urzędu Miejskiego Gminy Rawicz dla osób ze szczególnymi potrzebami - dostawa i montaż platformy schodowej zapewniającej dostępność do piętra budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego nr 19”  
Nr sprawy: ON.2713.55.2023

Rawicz, dnia 11.12.2023 r.

ON.2713.55.2023

**WYJAŚNIENIE NR 1**  
**- odpowiedź na zapytanie**  
**do zapytania ofertowego nr ON.2713.55.2023 pn.:**  
**„Dostosowanie pomieszczeń urzędu Miejskiego Gminy Rawicz dla osób ze szczególnymi potrzebami - dostawa i montaż platformy schodowej zapewniającej dostępność do piętra budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego nr 19”**

W związku z wniesionymi przez Wykonawcę pytaniami o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w postępowaniu pn.: „Dostosowanie pomieszczeń urzędu Miejskiego Gminy Rawicz dla osób ze szczególnymi potrzebami - dostawa i montaż platformy schodowej zapewniającej dostępność do piętra budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego nr 19” Zamawiający przedstawia poniżej pytania oraz udzielone odpowiedzi:

1. Czy dopuszczają Państwo sposób sterowania platformy jako konieczność trzymania przycisku jazdy? Taki sposób wynika z Dyrektywy, nie ma innej możliwości, natomiast w zapytaniu podali Państwo że ruch platformy nie może wymagać ciągłego przyciskania włącznika.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza wskazany sposób sterowania platformy.**

2. Czy dopuszczają Państwo poprowadzenie instalacji elektrycznej natynkowo w plastikowych korytkach? Taki sposób jest najmniej inwazyjny lecz korytka będą widoczne. Podobnie jak puszka w której znajduje się zasilacz, jej raczej nie uda się schować w ścianę.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza poprowadzenia instalacji elektrycznej natynkowo w plastikowych korytkach. Zaleca się poprowadzenie części instalacji w listwach przypodłogowych.**

3. Jak daleko od schodów znajduje się rozdzielnia elektryczna z której będzie można poprowadzić zasilanie?

**Odp.: Zamawiający przed sporządzeniem oferty zaleca przeprowadzać wizje lokalną w celu zapoznania się z ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokonać własnych pomiarów.**

4. Czy dopuszczają Państwo usunięcie poręczy po prawej stronie schodów? W miejsce poręczy będzie zamontowana szyna, która może pełnić również formę pochwytu.

**Odp.: Tak. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia górna część szyny ma służyć jako poręcz na schodach.**

5. Czy termin wykonania zamówienia obejmuje również odbiór urządzenia przez UDT? Czy odbiór może być zamontowane a dokumentacja złożona do UDT ale sam odbiór może odbyć się po tym terminie?

**Odp.: Tak. Termin wykonania zamówienia obejmuje również odbiór urządzenia przez UDT wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.**

Pozostałe zapisy zapytania wraz z załącznikami pozostają bez zmian.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część zapytania ofertowego wraz z załącznikami nr ON.2713.55.2023 i jest dla stron wiążące.

Wyjaśnienie udostępnią się platformie zakupowej oraz przekazuje Wykonawcy, którzy złożył zapytania.

Sporządziła,  
Julia Ryba  
przy udziale: Magdaleny Suwalskiej

Burmistrz  
  
Grzegorz Kubik

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków Administratora danych oraz wykonania zobowiązań umownych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 i art.9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Mają Państwo w szczególności prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [iod@rawicz.eu](mailto:iod@rawicz.eu). Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie: <https://rawicz.pl/informator/rodo/>