

OZP.272.27.2021

Olkusz, 07.10.2021 r.

Informacja dotycząca wniosku o wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1069K z drogą gminną - ul. Nową w km 3+690 w miejscowości Bukowno - Powiat Olkuski”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytanie do treści SWZ :

Pytanie:

Proszę o zamieszczenie rysunku, bądź specyfikacji dotyczącej rodzaju barierek dł. 68,50mb do zamontowania przez Wykonawcę w ramach zadania „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1069K z drogą gminną - ul. Nową w km 3+690 w miejscowości Bukowno - Powiat Olkuski”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do oferty należy przyjąć barierę U-12a, wysokość po zamontowaniu 1100 mm, Długość L-2000 mm, średnica rur pochwyty fi 60,3 mm, poprzeczka fi 48 mm.
MATERIAŁY: stal ocynkowana, lakierowana proszkowo kolor biały + czerwone oklejenie folią odblaskową MONTAŻ: zabetonowanie w podłożu.

Zdjęcie poglądowe



SEKRETARZ
Powiatu Olkuskiego
Marcin Wójcik

PRZEWODNICZAK
Przewodniczak
KOMISJI PRZETARGOWEJ