

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). Nr postępowania: **PN 8/02/2023– inteligentne gniazdka elektryczne.**

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe dalej zamawiający, informuje, że w dniu 28.02.2023 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na który zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy dopuszcza zamawiający w zadaniu III - Gniazdko podtynkowe z pomiarem energii, możliwość zastosowania klasycznych gniazdek podtynkowych + moduł do pomiaru energii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w zadaniu III zastosowania klasycznych gniazdek podtynkowych + modułu do pomiaru energii.